

Auslegungsvermerk der Gemeinde
 (Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m § 73 VwVfg)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20...
 bis 20...
 in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom 20...
 Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
 (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfg))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
 haben ausgelegen in der Zeit vom 20...
 bis 20...
 in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Kreuzungsverzeichnis

Neubau einer 110-kV-Leitungsverbindung zwischen Maria Trost und Metternich

110-kV-Bahnstromleitung Bengel - Koblenz, BL 596
 Abschnitt: Mast Nr. 2 (1365) bis Mast Nr. P001/P002

Hinweis:	
Stand:	10.11.2016
Inhalt	Seiten 1 - 9



DB Energie
 Energieversorgung West
 Standort Köln

1 Klassifizierte Straßen

1.1 Bundesstraßen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraßenverwaltung vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) Friedrich-Ebert-Ring 14-20 56068 Koblenz	B 9	Nr. 2 (1365) – Nr. 201	2 (1365) h	52.8 m (von Mast Nr. 201)	Kreuzung in Krzlg.-Stat. 0.0964, Netzknoten 5611014G / 5611014, Gemarkung Bubenheim, Flur 1, Flurstück 16/155 und 81/11. Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen Fahrbahn und Leiterseilen werden eingehalten. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bezüglich der Kreuzung mit der Bundesstraße wird ein Gestattungsvertrag abgeschlossen. Grundlage hierfür ist der bestehende Rahmenvertrag mit dem Straßenbaulastträger.

2 Vorhandene Gewässer

2.1 Sonstige Gewässer					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
DB Netz AG Theodor-Heuss-Allee 7 60486 Frankfurt am Main vertreten durch: DB Service Immobilien GmbH Camberger Straße 10 60237 Frankfurt am Main	Graben	Nr. 201 – Nr. 202	201 e	35.3 m (von Mast Nr. 202)	Gemarkung Kesselheim, Flur 13, Flurstück 174/4. Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen Gewässer und Leiterseilen werden eingehalten.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft (KEVAG) Schützenstraße 80-82 56068 Koblenz	Mittelspannungsfreileitung	Nr. 2 (1365) – Nr. 201	2 (1365) g	47.1 m (von Mast Nr. 2)	Kreuzung mit der Mittelspannungsfreileitung Gemarkung Bubenheim, Flur 1. Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen kreuzenden Freileitungen werden eingehalten. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft (KEVAG) Schützenstraße 80-82 56068 Koblenz	3x Mittelspannungskabel	Nr. 2 (1365) – Nr. 201	2 (1365) j	32.2 m (von Mast Nr. 201)	3x Mittelspannungskabel im Grundstück, Gemarkung Kesselheim, Flur 13. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft (KEVAG) Schützenstraße 80-82 56068 Koblenz	3x Mittelspannungskabel	Nr. 2 (1365) – Nr. 201	2 (1365) m	28.3 m (von Mast Nr. 201)	3x Mittelspannungskabel im Grundstück, Gemarkung Kesselheim, Flur 13. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4.1 Stromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Deutschland AG Kruppstr. 5 45218 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstr. 15-21 44139 Dortmund	Höchstspannungsleitung	Nr. 201 – Nr. 202	201 a	38.8 m (von Mast Nr. 201)	Kreuzung mit der 110-kV-Höchstspannungsfreileitung Pkt. Kettig - Koblenz, Bl.1259 Gemarkung Kesselheim, Flur 13. Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen kreuzenden Freileitungen werden eingehalten. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Amprion GmbH Betrieb / Projektierung Leitungen Projekte Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	Hochspannungsleitung	Nr. 201 – Nr. 202	201 b	82.2 m (von Mast Nr. 201)	Kreuzung mit der 380-kV-Hochspannungsfreileitung Brauweiler - Koblenz, Bl.4511 Gemarkung Kesselheim, Flur 13. Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen kreuzenden Freileitungen werden eingehalten. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
DB Service Immobilien GmbH Camberger Straße 10 60237 Frankfurt am Main	110-kV-Ölkabel	Nr. 201 – Nr. 202	201 f	11.7 m (von Mast Nr. 202)	110-kV-Ölkabel (8Phs) im Grundstück, Gemarkung Kesselheim, Flur 13. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.2 Gasleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM) Ludwig-Erhard-Straße 8 56073 Koblenz	Gasleitung	Nr. 2 (1365) – Nr. 201	2 (1365) c	31.1 m (von Mast Nr. 2)	Gasleitung im Grundstück, Gemarkung Bubenheim, Flur 1. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Stadt Koblenz -Stadtentwässerung Koblenz- Bahnhofstraße 47 56068 Koblenz	Wasser- leitung	Nr. 2 (1365) – Nr. 201	2 (1365) b	28.7 m (von Mast Nr. 2)	Wasserleitung im Grundstück Gemarkung Bubenheim, Flur 1. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Stadt Koblenz -Stadtentwässerung Koblenz- Bahnhofstraße 47 56068 Koblenz	Wasser- leitung	Nr. 2 (1365) – Nr. 201	2 (1365) d	31.9 m (von Mast Nr. 2)	Wasserleitung im Grundstück Gemarkung Bubenheim, Flur 1. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM) Ludwig-Erhard-Straße 8 56073 Koblenz	Wasser- leitung	Nr. 2 (1365) – Nr. 201	2 (1365) e	32.6 m (von Mast Nr. 2)	Wasserleitung im Grundstück Gemarkung Bubenheim, Flur 1. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Stadt Koblenz -Stadtentwässerung Koblenz- Bahnhofstraße 47 56068 Koblenz	Wasser- leitung	Nr. 2 (1365) – Nr. 201	2 (1365) l	29.1 m (von Mast Nr. 2)	Wasserleitung im Grundstück Gemarkung Kesselheim, Flur 13. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Deutsche Telekom AG Niederlassung Südwest (Karlsruhe) Philipp-Reis-Str. 2 76137 Karlsruhe	FM-Kabel	Nr. 2 (1365) – Nr. 201	2 (1365) a	27.3 m (von Mast Nr. 2)	Fernmeldekabel im Grundstück Gemarkung Bubenheim, Flur 1. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft (KEVAG) Schützenstraße 80-82 56068 Koblenz	FM-Kabel	Nr. 2 (1365) – Nr. 201	2 (1365) f	44.2 m (von Mast Nr. 2)	Fernmeldekabel im Grundstück Gemarkung Bubenheim, Flur 1. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft (KEVAG) Schützenstraße 80-82 56068 Koblenz	FM-Kabel	Nr. 2 (1365) – Nr. 201	2 (1365) i	34.4 m (von Mast Nr. 201)	Fernmeldekabel im Grundstück Gemarkung Kesselheim, Flur 13. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Deutsche Telekom AG Niederlassung Südwest (Karlsruhe) Philipp-Reis-Str. 2 76137 Karlsruhe	FM-Kabel	Nr. 2 (1365) – Nr. 201	2 (1365) k	30.5 m (von Mast Nr. 201)	Fernmeldekabel im Grundstück Gemarkung Kesselheim, Flur 13. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4.4 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Deutsche Telekom AG Niederlassung Südwest (Karlsruhe) Philipp-Reis-Str. 2 76137 Karlsruhe	FM-Kabel	Nr. 201 – Nr. 202	201 c		Parallelführung Fernmeldekabel im Grundstück Gemarkung Kesselheim, Flur 13. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt. Leitungsachsennahester Abstand bei 50.2 m von Mast Nr. 202 und 6.9 m links seitlich der Leitungsachse.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.5 Datenübertragung (Richtfunk)

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG Geschäftsstelle Mitte Darmstädter Landstraße 184 60598 Frankfurt /Main	Rifu-Strecke	Nr. 201 – Nr. 202	201 d	41.6 m (von Mast Nr. 202)	Richtfunkstrecke im Grundstück Gemarkung Kesselheim, Flur 13. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.