

Masttabelle

Ersatzneubau der 110-kV-Leitungsverbindung zwischen Metternich und Erbach

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Emmelshausen - Dörth (Bl.1457)

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom 20...

bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG planfestgestellt durch Beschluss

vom 20...

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit

vom 20...

bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Hinweis:

Stand: 11.12.2020

Inhalt: Seite 1 - 2

Im Stocken 6
88444 Ummendorf
Fon +49 7351 44098-0
Fax +49 7351 44098-99
info@cteam.de
www.cteam.de



westnetz

**Ersatzneubau der 110-kV-Leitungsverbindung
zwischen Metternich und Erbach**

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Emmelshausen - Dörth (Bl.1457)

Anlage 4.5
Seite 1 von 2
11.12.2020

Masttabelle

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast-Nr./ Bl. Nr. *)	Mast-abstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart *)	Höhe Mast-standort über NHN *) [m]	Masthöhe über EOK *) [m]	Bemerkungen	Rechtswert GK	Hochwert GK
89/1380		A63	ABZW7+5.0	472.99	37.50	Pkt. Emmelshausen	3398554.46	5558495.35
	202.2							
1		A74	WA1+0.0	463.55	29.95		3398752.62	5558455.22
	403.1							
2		A74	T1+5.0	464.56	36.95		3399147.69	5558375.23
	329.0							
3		A74	WA5WE+5.0	472.47	35.25		3399470.13	5558309.96
	87.5							
P002		STAT.	110-kV +0.0	475.83	9.60	Bestand	3399484.89	5558223.67

**Ersatzneubau der 110-kV-Leitungsverbindung
zwischen Metternich und Erbach**

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Emmelshausen - Dörth (Bl.1457)

Anlage 4.5
Seite 2 von 2
11.12.2020

Masttabelle								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast-Nr./ Bl. Nr. *)	Mast- abstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart *)	Höhe Mast- standort über NHN *) [m]	Masthöhe über EOK *) [m]	Bemerkungen	Rechtswert GK	Hochwert GK

*)

Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

EOK = Erdoberkante

NHN = Normalhöhennull

Mastart: ABZW = Abzweigmast

T = Tragmast

WA = Winkel-/Abspannmast

WE = Winkel-/Endmast