

# Masttabelle

## Ersatzneubau der 110-kV-Leitungsverbindung zwischen Metternich und Erbach

110-kV-Hochspannungsfreileitung Dörth - Pkt. Emmelshausen (Bl.1458)

### Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom ..... 20...  
bis ..... 20...  
in der Gemeinde.....

Gemeinde



### Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG planfestgestellt durch Beschluss vom ..... 20...

Planfeststellungsbehörde



### Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes  
haben ausgelegen in der Zeit vom ..... 20...  
bis ..... 20...  
in der Gemeinde.....

Gemeinde



Hinweis:

Stand: 11.12.2020

Inhalt: Seite 1 - 2

Im Stocken 6  
88444 Ummendorf  
Fon +49 7351 44098-0  
Fax +49 7351 44098-99  
info@cteam.de  
www.cteam.de



westnetz



**Ersatzneubau der 110-kV-Leitungsverbindung  
zwischen Metternich und Erbach**

110-kV-Hochspannungsfreileitung Dörth - Pkt. Emmelshausen (Bl.1458)

**Anlage 4.6**  
**Seite 1 von 2**  
11.12.2020

**Masttabelle**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast-Nr./ Bl. Nr. *)	Mast-abstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart *)	Höhe Mast-standort über NHN *) [m]	Masthöhe über EOK *) [m]	Bemerkungen	Rechtswert GK	Hochwert GK
P001		STAT.	110-KV+0.0	475.04	9.75	Bestand	3399438.78	5558250.54
	38.8							
1		A74	WA5WE+2.5	473.17	32.75	(Trav. I und II rechts ankommend und abgehend je 0.3 m Gabellaschen einbauen)	3399428.98	5558288.07
	303.9							
2		A74	T1+5.0	466.38	36.95		3399131.08	5558348.38
	392.1							
3		A74	WA1+0.0	461.78	29.95		3398746.74	5558426.19
	192.0							
90/1380		A63	ABZW7+5.0	472.18	37.50	Pkt. Emmelshausen	3398558.55	5558464.29

**Ersatzneubau der 110-kV-Leitungsverbindung  
zwischen Metternich und Erbach**

110-kV-Hochspannungsfreileitung Dörth - Pkt. Emmelshausen (Bl.1458)

**Anlage 4.6**  
**Seite 2 von 2**  
11.12.2020

**Masttabelle**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Mast-Nr./ Bl. Nr. *)</b>	<b>Mast- abstand (Feldlänge) [m]</b>	<b>Masttyp</b>	<b>Mastart *)</b>	<b>Höhe Mast- standort über NHN *) [m]</b>	<b>Masthöhe über EOK *) [m]</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>Rechtswert GK</b>	<b>Hochwert GK</b>

\*)

Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

EOK = Erdoberkante

NHN = Normalhöhennull

Mastart: ABZW = Abzweigmast

T = Tragmast

WA = Winkel-/Abspannmast

WE = Winkel-/Endmast