Fundamenttabelle

Ersatzneubau der 110-kV-Leitungsverbindung zwischen Metternich und Erbach

110-kV-Hochspannungsfreileitung Dörth - Pkt. Emmelshausen (Bl.1458)

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Anhörungsverfahren § 43a EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom ..... 20…
bis ..... 20…

in der Gemeinde..... .

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG planfestgestellt durch Beschluss vom ..... 20…

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG)

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit vom ..... 20…
bis ..... 20…

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Hinweis:	
Stand:	11.12.2020
Inhalt	Seite 1 - 1

Im Stocken 6
88444 Ummendorf
Fon +49 7351 44098-0
Fax +49 7351 44098-99
info@cteam.de
www.cteam.de

cteam

westnetz

Fundamenttabelle

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast Nr./ Bl. Nr. *)	**Fundament-art**	**Pl *)**	**St *)**		**Bo *)**	**t *) [m]**	**d *) [m]**	**b_{EOK} *) [m]**
		a_{Pl} *) [m]	**a_{St} *) [m]**	**b_{St} *) [m]**	**b_{bo} *) [m]**			
1	Pl	10.1				2.50	7.3	1.2
2	Pl	9.2				2.00	7.2	1.0
3	Pl	9.5				2.50	6.7	1.2

*)
Bl.Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)
Bo = Bohrfundament
EOK = Erdoberkante
Pl = Plattenfundament
St = Stufenfundament
a_{Pl} = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte (unter EOK)
a_{St} = Abstand der Außenkanten der untersten Stufenfundamentstufen (unter EOK)
b_{Bo} = Durchmesser eines Bohrfundamentes je Masteckstiel
b_{EOK} = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
b_{St} = Breite der untersten Stufe eines einzelnen Stufenfundamentes je Masteckstiel
d = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
t = Gründungstiefe des Fundaments