

Fundamenttabelle

Ersatzneubau der 110-kV-Leitungsverbindung zwischen Metternich und Erbach

110-kV-Hochspannungsfreileitung Dörth - Bad Ems (Bl.0101)

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20...
bis 20...
in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG planfestgestellt durch Beschluss vom 20...

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit vom 20...
bis 20...
in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Hinweis:

Stand: 27.11.2020

Inhalt: Seite 1 - 1

Im Stocken 6
88444 Ummendorf
Fon +49 7351 44098-0
Fax +49 7351 44098-99
info@cteam.de
www.cteam.de



westnetz

Fundamenttabelle								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast Nr./ Bl. Nr. *)	Fundament- art	PI *)	St *)		Bo *)	t *) [m]	d *) [m]	b _{EOK} *) [m]
		a _{PI} *) [m]	a _{St} *) [m]	b _{St} *) [m]	b _{Bo} *) [m]			
1005	PI	10.30				2.50	7.50	1.20

*)

Bl.Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

= Bohrfundament

Bo

= Erdoberkante

EOK

= Plattenfundament

PI

= Stufenfundament

St

= Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte (unter EOK)

a_{PI}

= Abstand der Außenkanten der untersten Stufenfundamentstufen (unter EOK)

a_{St}

= Durchmesser eines Bohrfundamentes je Masteckstiel

b_{Bo}

= Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

b_{EOK}

= Breite der untersten Stufe eines einzelnen Stufenfundamentes je Masteckstiel

b_{St}

= Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

d

= Gründungstiefe des Fundaments

t