

Kreuzungsverzeichnis

Ersatzneubau der 110-kV-Leitungsverbindung zwischen Metternich und Erbach

Provisorium 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Nassheck - Hünenfeld (Bl.0963)

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20...
bis 20...
in der Gemeinde.....

Gemeinde



Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG planfestgestellt durch Beschluss vom 20...

Planfeststellungsbehörde



Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit vom 20...
bis 20...
in der Gemeinde.....

Gemeinde



Hinweis:

Stand: 11.12.2020

Inhalt: Seiten 1 - 2

Im Stocken 6
88444 Ummendorf
Fon +49 7351 44098-0
Fax +49 7351 44098-99
info@cteam.de
www.cteam.de



westnetz

4 Ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung Bl. 4512	Nr. P3 – Nr. P4	P3a	37.2 m (von Mast Nr. P3)	Kreuzung der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Koblenz - Windesheim, Bl. 4512, im Feld Mast Nr. 56 - Mast Nr. 57. Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen kreuzenden Freileitungen werden eingehalten. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Energieversorgung Mittelrhein AG Ludwig-Erhard-Straße 8 56073 Koblenz	Mittelspannungsfreileitung	Nr. P4 – Nr. 2 (0963)	P4a	62.1 m (von Mast Nr. P4)	Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen kreuzenden Freileitungen werden eingehalten. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Hochspannungsfreileitung Bl. 0963	Nr. P3 – Nr. P4	P4b	0.0 m (von Mast Nr. 0963/2)	Abzweig der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Nassheck - Hünenfeld, Bl. 0963 von Mast Nr. 1380/31 - Mast Nr. 0963/4 Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen kreuzenden Freileitungen werden eingehalten. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.6 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH Niederlassung West Innere Kanalstr. 98 50672 Köln	FM-Kabel	Nr. P1 (0823) – Nr. 33 (4512)	P1b	1.9 m (von Mast Nr. P1)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.