

Kreisverwaltung Cochem-Zell  
Bau- und Umweltrecht  
Untere Bauaufsichtsbehörde  
Untere Immissionsschutzbehörde  
Endertplatz 2  
56812 Cochem

Name des Antragstellers: wpd Windpark Zettingen GmbH & Co. KG

Straße/Haus Nr.: Stephanitorsbollwerk 3

PLZ/Ort: D-28217 Bremen

Zusammenfassung der möglichen Schutzmaßnahmen für die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanlagen Typs Vestas V117-3.3/3.45 MW auf 116.5 m Nabenhöhe mit einer Nennleistung von 3.45 MW

Darunter fallen alle Schutzmaßnahmen, die sich aus den nachfolgenden Gutachten, Fachbeiträgen usw. ergeben (Zutreffendes bitte ankreuzen)

☒ **Schalltechnisches Gutachten**

Bericht Nr.: I17-SCH-2022-011 Rev.01

Datum: 22.02.2022

Erstellt von: Dennis Kramer

Folgende Schutzmaßnahmen sind einzuhalten:
Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte ist keine reduzierte Betriebsweise notwendig. Von der geplanten Windenergieanlage sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche zu erwarten.

☒ **Option Serrations**

Die geplante Windenergieanlage wird standardmäßig mit Serrations geliefert.