

Kies- und Sandgewinnung im Gewann Bonnau, Bobenheim-Roxheim

Anlage 1: Warftkörper und Infrastruktur

Anhang 1:

Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 8,9 WHG
in Verbindung mit § 15 LWG zur Gewässerbenutzung
(Grundwasserentnahme, -aufbereitung und -nutzung)

Antragsteller:

Gebr. Willersinn GmbH & Co. KG
Mittelpartstraße 1
D-67071 Ludwigshafen/Rhein

Ludwigshafen, den

10.08.2018

Unterschrift:



Planverfasser:

**Ingenieurgesellschaft
Pappon + Riedel mbH**
Wiesenstraße 58
67433 Neustadt an der Weinstraße
Tel.: 06321/8706-0 Fax: 06321/31081
E-Mail: info@ipr-consult.de

Neustadt an der Weinstraße, den

10.08.2018

Unterschrift:



Antrag

Hiermit beantragt die Fa. Willersinn GmbH & Co. KG die wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 8,9 WHG in Verbindung mit § 15 LWG zur Grundwasserentnahme, Grundwasseraufbereitung und Grundwassernutzung.

Ort der Entnahme: Brunnen B2 auf dem Gelände der geplanten Warft
Entnahme mittels Tauchmotorpumpe
aus dem 2. Grundwasserleiter
in einer Tiefe von rd. 37 m unter Gelände

Entnahmemenge: 1.000 Liter / Tag bzw. 220 m³ / Jahr

Aufbereitung: Hauswasserwerk mit Enteisung, Entmanganung, Sedimentfilter, Speichertank und Pumpstation zur Abdeckung des Spitzenbedarfs, UV-Desinfektion, Absetzbehälter für Rückspülwasser der Enteisung und Entmanganung

Einsatzzweck: Brauchwasser für Werkspersonal und Gäste
(Toilettenspülung, Handwäsche, Dusche)

Weitere Details enthält der beiliegende Erläuterungsbericht.