

13.3. Hindernisangaben für die Luftfahrt

(Stand 06.05.2019)

Windpark Nachtsheim-Luxem

8 x ENERCON E-138 EP3

WEA Nr.	Nr.	NH [m]	RD [m]	Gemarkung	UTM 32 (ETRS 89)		WGS 84 (Grad°, Minute', Sekunde')		Höhe Turmfuß über NN [m]	Höhe der Spitze über Grund [m]	Höhe der Spitze über NN [m]	Befeuerung
					Rechts	Hoch	Rechts	Hoch				
LU 1	1	160	138,25	Luxem	363.617	5.576.970	7 5 1.74	50 19 44.49	497,8	229,1	726,9	Ja
LU 2	2	160	138,25	Luxem	363.740	5.576.551	7 5 8.51	50 19 31.04	506,6	229,1	735,7	Ja
LU 3	3	160	138,25	Luxem	363.653	5.576.122	7 5 4.67	50 19 17.08	485,7	229,1	714,8	Ja
LU 4	4	160	138,25	Luxem	364.194	5.574.907	7 5 33.58	50 18 38.21	414,3	229,1	643,4	Ja
NH 1	5	130	138,25	Nachtsheim	362.958	5.576.894	7 4 28.53	50 19 41.48	506,0	199,2	705,2	Ja
NH 2	6	130	138,25	Nachtsheim	363.172	5.576.545	7 4 39.80	50 19 30.37	478,0	199,2	677,2	Ja
NH 3	7	160	138,25	Nachtsheim	363.662	5.574.876	7 5 6.74	50 18 36.77	444,1	229,1	673,2	Ja
NH 4	8	130	138,25	Nachtsheim	363.420	5.575.226	7 4 54.06	50 18 47.89	459,3	199,2	658,5	Ja