

Auslegungsvermerk der Gemeinde (Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)		
Der Plan hat ausgelegen in der Zeit		vom 20.... bis 20....
in der Gemeinde.....		
Gemeinde		
Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde		
Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss		vom 20....
Planfeststellungsbehörde		
		
Auslegungsvermerk der Gemeinde (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))		
Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit		vom 20.... bis 20....
in der Gemeinde.....		
Gemeinde		
Kreuzungsverzeichnis Bl. 2409 Geplanter Neubau und Betrieb der 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Pkt. Metternich - Niederstedem, Bl. 4225 Abschnitt: Pkt. Pillig - UA Wengerohr und Änderung der 220-kV-Höchstspannungsfreileitung Niederstedem - Neuwied, Bl. 2409, auf 110-kV-Betrieb Abschnitt: Pkt. Pillig - Pkt. Melchhof		
Stand:	01.03.2019	WESTNETZ Teil von innogy
Inhalt:	Seite 1 - 18	

Temporäre Baumaßnahme

110-kV-Umbeseilung, Bl. 2409

Abschnitt: Pkt. Wittlich - Pkt. Melchhof

Kreuzungsverzeichnis

Datum	Änderung	
	Datum	Name
ermittelt	16.12.2016	Döpel
aufgestellt	18.02.2019	Wilcks-Sponer
Inhalt	Planung	
		
WESTNETZ DRW-S-L		
Teil von innogy		

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.1 Autobahn					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung) vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz Friedrich-Ebert-Ring 14-20 56068 Koblenz Tel. 0261/3029-0	BAB A 1	Nr. 120 - Nr. 121	120c	246.3 m (vom Mast 120) 130.5 m (vom Mast 121)	Kreuzung in km 103.5939.
					Der Mast Nr. 121 stehen in der Anbaubeschränkungszone gem. FStrG. Die benötigte Genehmigung ist Bestandteil des Planfeststellungsantrags. Lichter Abstand äußeres Bauteil zum Fahrbahnrand: 90.5m.

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.2 Bundesstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.3 Landesstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.4 Kreisstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kreisverwaltung Bernkastel Wittlich vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz Friedrich-Ebert-Ring 14-20 56068 Koblenz Tel. 0261/3029-0	K 25	Nr. 122	122d	240.8 m (vom Mast 122) 168.9 m (vom Mast 123)	Station 1.8845, Netzknoten von 6007013 bis 5907010.
		– Nr. 123			

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.1 Gewässer 1. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.2 Gewässer 2. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.3 Gewässer 3. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstr. 12-14 56068 Koblenz	Schatten- graben (Gewässer- kennzahl 267884)	Nr. 128 – Nr. 129	128c	248.8 m (vom Mast 128) 152.1 m (vom Mast 129)	Über 20.0 m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 128 und Nr. 129.

Kreuzungsverzeichnis

3. Eisenbahnlinien

3. Eisenbahnlinien					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung Bl. 4225	Nr. 120 – Nr. 121	120a	101.1 m (vom Mast 120) 275.7 m (vom Mast 121)	Kreuzung zwischen Mast Nr. 170 und Mast Nr. 171.
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Hochspannungsfreileitung Bl.1081	Nr. 120 – Nr. 121	120b	101.3 m (vom Mast 120) 275.5 m (vom Mast 121)	Kreuzung zwischen Mast Nr. 37 und Mast Nr. 38.
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Eurener Straße 33 54294 Trier	Niederspannungskabel	Nr. 122 – Nr. 123	122f	369.8 m (vom Mast 122) 39.9 m (vom Mast 123)	Über 2.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 122 und Mast Nr. 123 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Eurener Straße 33 54294 Trier	Niederspannungsfreileitung	Nr. 122 – Nr. 123	122g	381.1 m (vom Mast 122) 28.5 m (vom Mast 123)	Kreuzung zwischen Mast o.Nr. und Mast o.Nr.
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Eurener Straße 33 54294 Trier	Niederspannungskabel	Nr. 123 – Nr. 124	123b	Längsführung	Leitungsachsennahester Abstand bei 393.9 m von Mast Nr. 123 und 29.8 m rechts seitlich der Leitungsachse. Über 2.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 123 und Mast Nr. 124 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Eurener Straße 33 54294 Trier	Beleuchtungskabel	Nr. 123 – Nr. 124	123c	Längsführung	Leitungsachsennahester Abstand bei 397.8 m von Mast Nr. 123 und 28.6 m rechts seitlich der Leitungsachse. Über 2.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 123 und Mast Nr. 124 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Eurener Straße 33 54294 Trier	Niederspannungskabel	Nr. 126 – Nr. 127	126a	94.3 m (vom Mast 126) 275.6 m (vom Mast 127)	Über 2.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 126 und Mast Nr. 127 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Eurener Straße 33 54294 Trier	Mittelspannungskabel	Nr. 127 – Nr. 128	127a	328.8 m (vom Mast 127) 71.8 m (vom Mast 128)	Über 2.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 127 und Mast Nr. 128 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Eurener Straße 33 54294 Trier	Mittelspannungskabel	Nr. 128 – Nr. 129	128b	111.3 m (vom Mast 128) 289.6 m (vom Mast 129)	Über 2.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 128 und Mast Nr. 129 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.2 Gasleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Stadtwerte Wittlich Schloßstraße 11 54616 Wittlich	Wasser- leitung	Nr. 120 – Nr. 121	120d	291.7 m (vom Mast 120) 85.0 m (vom Mast 121)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 120 und Nr. 121 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Stadtwerte Wittlich Schloßstraße 11 54616 Wittlich	Wasser- leitung	Nr. 121 – Nr. 122	121a	190.5 m (vom Mast 121) 163.9 m (vom Mast 122)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 121 und Nr. 122 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Zweckverband Wasserversorgung Eifel Mosel Max-Planck-Straße 13 54516 Wittlich	2x Wasser- leitung	Nr. 122 – Nr. 123	122b	238.3 m (vom Mast 122) 171.4 m (vom Mast 123)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 122 und Nr. 123 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Stadtwerte Wittlich Schloßstraße 11 54616 Wittlich	Wasser- leitung	Nr. 122 – Nr. 123	122e	246.3 m (vom Mast 122) 163.4 m (vom Mast 123)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 122 und Nr. 123 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Deutsche Telekom Technik GmbH Chemnitzer Straße 2 67433 Neustadt	FM-Kabel	Nr. 122 – Nr. 123	122a	233.8 m (vom Mast 122) 175.9 m (vom Mast 123)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil der Maste Nr. 122 und Nr. 123 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Deutsche Telekom Technik GmbH Chemnitzer Straße 2 67433 Neustadt	FM-Kabel	Nr. 122 – Nr. 123	122c	239.8 m (vom Mast 122) 169.9 m (vom Mast 123)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil der Maste Nr. 122 und Nr. 123 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Deutsche Telekom Technik GmbH Chemnitzer Straße 2 67433 Neustadt	FM-Kabel	Nr. 125 – Nr. 126	125a	Längsführung	Leitungsachsennahester Abstand bei 76.3 m von Mast Nr. 125 und 31.8 m rechts seitlich der Leitungsachse. Über 20.0 m zum äußeren Bauteil der Maste Nr. 122 und Nr. 123 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.5 Kanalisation					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.6 Datenübertragung (Richtfunkstrecke)					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Rheinstr 15 14513 Teltow	RIFU-Strecke Nr. 417553762	Nr. 121 – Nr. 122	121b	229.0 m (vom Mast 121) 125.4 m (vom Mast 122)	
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Rheinstr 15 14513 Teltow	RIFU-Strecke Nr. 417551332	Nr. 123 – Nr. 124	123a	119.3 m (vom Mast 123) 284.9 m (vom Mast 124)	
Vodafone GmbH Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf	RIFU-Strecke	Nr. 125 – Nr. 126	125b	312.2 m (vom Mast 125) 117.0 m (vom Mast 126)	
Deutsche Telekom Ziegelleite 2-4 95448 Bayreuth	RIFU-Strecke	Nr. 128 – Nr. 129	128a	49.4 m (vom Mast 128) 351.5 m (vom Mast 129)	

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.7 Mineralölleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					