

Auslegungsvermerk der Gemeinde (Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)		
Der Plan hat ausgelegen in der Zeit		vom 20.... bis 20....
in der Gemeinde.....		
Gemeinde		
Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde		
Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss		vom 20....
Planfeststellungsbehörde		
		
Auslegungsvermerk der Gemeinde (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))		
Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit		vom 20.... bis 20....
in der Gemeinde.....		
Gemeinde		
Kreuzungsverzeichnis Bl. 2409 Geplanter Neubau und Betrieb der 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Pkt. Metternich - Niederstedem, Bl. 4225 Abschnitt: Pkt. Pillig - UA Wengerohr und Änderung der 220-kV-Höchstspannungsfreileitung Niederstedem - Neuwied, Bl. 2409, auf 110-kV-Betrieb Abschnitt: Pkt. Pillig - Pkt. Melchhof		
Stand:	01.03.2019	WESTNETZ Teil von innogy
Inhalt:	Seite 1 – 23	

110-kV-Hochspannungsfreileitung Niederstedem - Neuwied, Bl. 2409

Kreuzungsverzeichnis

Datum	Änderung		Name
	Datum	Name	 WESTNETZ DRW-S-L Teil von innogy
ermittelt	16.12.2016	Döpel	
aufgestellt	30.08.2018	Wilcks-Sponer	
Inhalt	Planung		

Kreuzungsverzeichnis**1. Klassifizierte Straße**

1.1 Autobahn					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**1. Klassifizierte Straße**

1.2 Bundesstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung) vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz Friedrich-Ebert-Ring 14-20 56068 Koblenz Tel. 0261/3029-0	B 259	Nr. 1284 – Nr. 105	1284e	325.4 m (vom Mast 1284) 68.0 m (vom Mast 105)	Station 1.1108, Netzknoten von 5808020 bis 5808040Q.
					Der Mast Nr. 105 steht in der Anbaubeschränkungszone gem. FStrG. Die benötigte Genehmigung ist Bestandteil des Planfeststellungsantrags. Lichter Abstand äußeres Bauteil zum Fahrbahnrand: 19.2m.

Kreuzungsverzeichnis**1. Klassifizierte Straße**

1.3 Landesstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Land Rheinland-Pfalz (Landesstraßenverwaltung) vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz Friedrich-Ebert-Ring 14-20 56068 Koblenz Tel. 0261/3029-0	L 109	Nr. 1325 – Nr. 326	1325c	224.1 m (vom Mast 1325) 25.2 m (vom Mast 326)	Station 2.3132, Netzknoten von 5709019O bis 5709018A.
					Der Mast Nr. 326 steht in der Anbauverbotszone gem. FStrG. Die benötigte Genehmigung ist Bestandteil des Planfeststellungsantrags. Lichter Abstand äußeres Bauteil zum Fahrbahnrand: 18.4m.

Kreuzungsverzeichnis**1. Klassifizierte Straße**

1.4 Kreisstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**2. Gewässer**

2.1 Gewässer 1. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**2. Gewässer**

2.2 Gewässer 2. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstr. 12-14 56068 Koblenz	Elzbach (Gewässer- kennzahl 2696)	Nr. 331 – Nr. 332	331a	239.3 m (vom Mast 331) 245.7 m (vom Mast 332)	Weniger als 50.0 m zum Mast Nr. 331. Lichter Abstand Mast zum Gewässerrand: 40.5 m.

Kreuzungsverzeichnis**2. Gewässer**

2.3 Gewässer 3. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstr. 12-14 56068 Koblenz	Brohlbach (Gewässerkennzahl 26952)	Nr. 67(4225) – Nr. 1325	67(4225)b	132.2 m (vom Mast 67) 289.7 m (vom Mast 1325)	Über 20.0 m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 67(4225) und Nr. 1325.
SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstr. 12-14 56068 Koblenz	(Speerbergbach) (Gewässerkennzahl 2691436)	Nr. 276 – Nr. 277	276a	49.8 m (vom Mast 276) 305.3 m (vom Mast 277)	Über 20.0 m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 276 und Nr. 277.
SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstr. 12-14 56068 Koblenz	Graben (Gewässerkennzahl nicht vorhanden)	Nr. 277 – Nr. 278	277b	232.1 m (vom Mast 277) 156.2 m (vom Mast 278)	Über 20.0 m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 277 und Nr. 278.
SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstr. 12-14 56068 Koblenz	(Dellentalbach) (Gewässerkennzahl 26914196)	Nr. 279 – Nr. 280	279a	241.0 m (vom Mast 279) 154.4 m (vom Mast 280)	Über 20.0 m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 279 und Nr. 280.

Kreuzungsverzeichnis**2. Gewässer**

2.3 Gewässer 3. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstr. 12-14 56068 Koblenz	Graben (Gewässerkennzahl nicht vorhanden)	Nr. 280 – Nr. 281	280a	204.0 m (vom Mast 280) 322.4 m (vom Mast 281)	Über 20.0 m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 280 und Nr. 281.
SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstr. 12-14 56068 Koblenz	(Wiesengraben) (Gewässerkennzahl 2696974)	Nr. 330 – Nr. 331	330a	276.2 m (vom Mast 60) 114.1m (vom Mast 61)	Über 20.0 m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 330 und Nr. 331.
SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstr. 12-14 56068 Koblenz	Teufelsgraben (Gewässerkennzahl nicht vorhanden)	Nr. 331 – Nr. 332	331b	Längsführung	Über 20.0 m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 331 und Nr. 332.

Kreuzungsverzeichnis**3. Eisenbahnlinien**

3. Eisenbahnlinien					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung Bl. 4225	Nr. 115(4225) – Nr. 1275	115(4225)a	0.0 m (vom Mast 115(4225)) 56.2m (vom Mast 274A)	Kreuzung im Mast Nr. 115(4225).
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Hochspannungsfreileitung Bl. 0783	Nr. 275A – Nr. 276	275Aa	0.0 m (vom Mast 275A) 140.9 m (vom Mast 276)	Kreuzung im Mast Nr. 275A.
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Rauschermühle 56648 Saffig	Beleuchtungskabel	Nr. 283B – Nr. P003	283Ba	12.1 m (vom Mast 283B) 56.8 m (vom Mast P003)	Über 2.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 283B und P003 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Rauschermühle 56648 Saffig	Mittelspannungskabel	Nr. 283B – Nr. P003	283Bb	44.5 m (vom Mast 283B) 24.3 m (vom Mast P003)	Über 2.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 283 und P003 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Rauschermühle 56648 Saffig	4x Mittelspannungskabel	Nr. P001 – Nr. 1284	P001b	Längsführung	Leitungsachsennahester Abstand bei -16.9 m von Mast Nr. P001 und 6.9 m rechts seitlich der Leitungsachse. Über 2.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P001 und 1284 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Rauschermühle 56648 Saffig	Beleuchtungskabel	Nr. P001 – Nr. 1284	P001c	Längsführung	Leitungsachsennahester Abstand bei 14.8 m von Mast Nr. P001 und 13.0 m rechts seitlich der Leitungsachse. Über 2.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P001 und 1284 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Rauschermühle 56648 Saffig	Mittelspannungskabel	Nr. 1284 – Nr. 105(4225)	1284b	308.1 m (vom Mast) 85.2 m (vom Mast)	Über 2.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1284 und 105(4225) ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung Bl. 4225	Nr. 1284 – Nr. 105(4225)	1284g	393.3 m (vom Mast 1284) 0.0 m (vom Mast 105(4225))	Kreuzung im Mast Nr. 105(4225).

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung Bl. 4225	Nr. 67(4225) – Nr. 1325	67(4225)a	421.9 m (vom Mast 64(4225)) 0.0 m (vom Mast 1325)	Kreuzung im Mast Nr. 67(4225).
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Rauschermühle 56648 Saffig	Niederspannungskabel	Nr. 1325 – Nr. 326	1325g	235.5 m (vom Mast 1325) 13.8 m (vom Mast 326)	Über 2.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1325 und 326 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Rauschermühle 56648 Saffig	Mittelspannungsfreileitung	Nr. 328 – Nr. 329	328a	226.3 m (vom Mast 328) 143.6 m (vom Mast 329)	Kreuzung zwischen Mast Nr. 6 und Mast Nr.7.

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Hochspannungsfreileitung Bl.0770	Nr. 333 – Nr. 334	333a	257.1 m (vom Mast 333) 0.0 m (vom Mast 334)	Kreuzung im Mast Nr. 334.
Eigentümer: innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Hochspannungsfreileitung Bl.1151	Nr. 333 – Nr. 334	333b	257.1 m (vom Mast 333) 0.0 m (vom Mast 334)	Kreuzung im Mast Nr. 334.

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.2 Gasleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Energienetze Mittelrhein GmbH Schützenstraße 80- 82 56068 Koblenz	Gasleitung	Nr. 280 – Nr. 281	280b	505.7 m (vom Mast 280) 20.7 m (vom Mast 281)	Mitgeführtes Steuerkabel siehe 4.4. Zwischen 10.0 m bis 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 281 ist bei einer Durchschlagsfestigkeit der Rohrleitung von 5 Kilovolt (kV) gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Energienetze Mittelrhein GmbH Schützenstraße 80- 82 56068 Koblenz	Gasleitung	Nr. 281 – Nr. 282	281b	215.0 m (vom Mast 281) 46.7 m (vom Mast 282)	Mitgeführtes Steuerkabel siehe 4.4. Über 20.0 m zum äußeren Bauteil der Maste Nr. 281 und Nr. 282 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kreiswasserwerk Cochem-Zell Vor den Birken 6 56814 Faid	Wasser- leitung	Nr. 281 – Nr. 282	281a	133.9 m (vom Mast 281) 127.7 m (vom Mast 282)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 281 und Nr. 282 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Kreiswasserwerk Cochem-Zell Vor den Birken 6 56814 Faid	Wasser- leitung	Nr. 1284 – Nr. 105(4225)	1284d	317.0 m (vom Mast 1284) 76.3 m (vom Mast 105(4225))	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1284 und Nr. 105(4225) ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Kreiswasserwerk Cochem-Zell Vor den Birken 6 56814 Faid	Wasser- leitung	Nr. 1325 – Nr. 326	1325d	228.3 m (vom Mast 1325) 21.0 m (vom Mast 326)	Zwischen 10.0 m bis 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 326 ist bei einer Durchschlagsfestigkeit der Rohrleitung von 5 Kilovolt (kV) gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Kreiswasserwerk Cochem-Zell Vor den Birken 6 56814 Faid	Wasser- leitung	Nr. 1325 – Nr. 326	1325f	234.5 m (vom Mast 1325) 14.8 m (vom Mast 326)	Zwischen 10.0 m bis 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 326 ist bei einer Durchschlagsfestigkeit der Rohrleitung von 5 Kilovolt (kV) gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kreiswasserwerk Cochem-Zell Vor den Birken 6 56814 Faid	Wasser- leitung	Nr. 326 – Nr. 327	326a	70.9 m (vom Mast 326) 319.2 m (vom Mast 327)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 326 und Nr. 327 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Kreiswasserwerk Cochem-Zell Vor den Birken 6 56814 Faid	Wasser- leitung	Nr. 326 – Nr. 327	326b	91.3 m (vom Mast 326) 298.8 m (vom Mast 327)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 326 und Nr. 327 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Kreiswasserwerk Cochem-Zell Vor den Birken 6 56814 Faid	Wasser- leitung	Nr. 326 – Nr. 327	326d	130.6 m (vom Mast 326) 259.5 m (vom Mast 327)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 326 und Nr. 327 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Kreiswasserwerk Cochem-Zell Vor den Birken 6 56814 Faid	Wasser- leitung	Nr. 326 – Nr. 327	326e	192.5 m (vom Mast 326) 197.6 m (vom Mast 327)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 326 und Nr. 327 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Deutsche Telekom Technik GmbH Chemnitzer Straße 2 67433 Neustadt	FM-Kabel	Nr. 277 – Nr. 278	277a	18.5 m (vom Mast 277) 369.8 m (vom Mast 278)	Weniger als 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 277 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u. 2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG Kehriger Straße 8-10 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 280 – Nr. 281	280c	505.7 m (vom Mast 280) 20.7 m (vom Mast 281)	Weniger als 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 281 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u. 2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG Kehriger Straße 8-10 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 281 – Nr. 282	281c	215.0 m (vom Mast 281) 46.7 m (vom Mast 282)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil der Maste Nr. 281 und Nr. 282 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Westnetz GmbH Rauschermühle 56648 Saffig	FM-Kabel	Nr. 283B – Nr. P003	283Bc	45.9 m (vom Mast 283B) 23.0 m (vom Mast P003)	Weniger als 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P003 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Westnetz GmbH Rauschermühle 56648 Saffig	FM-Kabel	Nr. P001 – Nr. 1284	P001a	Längsführung	Leitungsachsennähester Abstand bei -17.8 m von Mast Nr. P001 und 8.1 m rechts seitlich der Leitungsachse. Weniger als 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P001 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.
Deutsche Telekom Technik GmbH Chemnitzer Straße 2 67433 Neustadt	FM-Kabel	Nr. 1284 – Nr. 105(4225)	1284c	310.8 m (vom Mast 1284) 82.6 m (vom Mast 105(4225))	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil der Maste Nr. 1284 und Nr. 105(4225) ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Deutsche Telekom Technik GmbH Chemnitzer Straße 2 67433 Neustadt	FM-Kabel	Nr. 1284 – Nr. 105(4225)	1284f	340.7 m (vom Mast 1284) 52.6 m (vom Mast 105(4225))	Weniger als 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 105(4225) bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.
Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem- Zell mbH Vor den Birken 6 56814 Faid	FM-Kabel	Nr. 1325 – Nr. 326	1325b	148.6 m (vom Mast 1325) 100.7 m (vom Mast 326)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil der Maste Nr. 1325 und Nr. 326 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kreiswasserwerk Cochem-Zell Vor den Birken 6 56814 Faid	FM-Kabel	Nr. 1325 – Nr. 326	1325e	231.0 m (vom Mast 1325) 18.3 m (vom Mast 326)	Weniger als 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 326 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u. -2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.
Deutsche Telekom Technik GmbH Chemnitzer Straße 2 67433 Neustadt	FM-Kabel	Nr. 1325 – Nr. 326	1325h	238.7 m (vom Mast 1325) 10.6 m (vom Mast 326)	Weniger als 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 326 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u. -2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.
Kreiswasserwerk Cochem-Zell Vor den Birken 6 56814 Faid	FM-Kabel	Nr. 326 – Nr. 327	326c	93.5 m (vom Mast 326) 296.6 m (vom Mast 327)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil der Maste Nr. 326 und Nr. 327 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u. -2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Deutsche Telekom Technik GmbH Chemnitzer Straße 2 67433 Neustadt	FM-Kabel	Nr. 327 – Nr. 328	327a	22.8 m (vom Mast 327) 344.1 m (vom Mast 328)	Weniger als 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 327 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u. -2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.5 Kanalisation					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Abwasserwerk Kaisersesch Bahnhofsstraße 47 56759 Kaisersesch	Abwasser- leitung	Nr. 67(4225) – Nr. 1325	67(4225)c	225.5 m (vom Mast 67(4225)) 196.3 m (vom Mast 1325)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 67(4225) und Nr. 1325 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.6 Datenübertragung (Richtfunkstrecke)					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Vodafone GmbH Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf	RIFU-Strecke	Nr. 282 – Nr. 283	282a	210.3 m (vom Mast 282) 210.1 m (vom Mast 283)	
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Rheinstr 15 14513 Teltow	RIFU-Strecke Nr. 417551318	Nr. 1284 – Nr. 105(4225)	1284a	187.7 m (vom Mast 1284) 205.6 m (vom Mast 105(4225))	
Vodafone GmbH Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf	RIFU-Strecke	Nr. 1325 – Nr.326	1325a	145.7 m (vom Mast 1325) 103.6 m (vom Mast 326)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.7 Mineralölleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					