

Auslegungsvermerk der Gemeinde (Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)		
Der Plan hat ausgelegen in der Zeit	vom	20....
	bis	20....
in der Gemeinde.....		
Gemeinde		
		
Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde		
Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss	vom	20....
Planfeststellungsbehörde		
		
Auslegungsvermerk der Gemeinde (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))		
Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit	vom	20....
	bis	20....
in der Gemeinde.....		
Gemeinde		
		
<h2>Masttabelle Bl. 2409</h2> <p>Geplanter Neubau und Betrieb der 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Pkt. Metternich - Niederstedem, Bl. 4225 Abschnitt: Pkt. Pillig - UA Wengerohr</p> <p>und Änderung der 220-kV-Höchstspannungsfreileitung Niederstedem - Neuwied, Bl. 2409, auf 110-kV-Betrieb Abschnitt: Pkt. Pillig - Pkt. Melchhof</p>		
Stand:	15.01.2021	
Inhalt:	Seite 1 - 2	

Masttabelle Bl. 2409

1. Planänderung

Anlage 4.3

Seite 1 von 2

Masttabelle						
Mast Nr. /Bl. Nr.*)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart und Verlängerung [m]	Höhe Maststandort über NHN*) [m]	Masthöhe über EOK*) [m]	Bemerkungen
115/4225	56.2	AD47	WA3S4+15.0	370.48 371.13	73.50	siehe Anlage 3 Blatt 2
1275	51.3	A76	WA3+0.0 WA4WE+0.0	372.82 373.06	26.20	siehe Anlage 3 Blatt 14
275A	269.0 265.0	B62_1	ABZW4+5.0	376.19	47.00	Bestand
283	201.4	B22	T1V10+12.5	395.53	57.40	Bestand
283B		A77	WA5WE+0.0	410.28	26.90	siehe Anlage 3 Blatt 15
P003	68.9	STAT.	110-kV+0.0	411.66	13.50	Bestand
P001	83.0	STAT.	110-kV+0.0	412.21	13.50	Bestand
1284		A76	WE4+8.0	411.70	34.20	siehe Anlage 3 Blatt 14
105/4225	393.3	AD47	WA1+9.0	405.97	66.50	siehe Anlage 3 Blatt 1
67/4225	421.9	AD47	WA1+3.0	254.19	60.50	siehe Anlage 3 Blatt 1
1325		A76	WE2+0.0	269.38	26.20	siehe Anlage 3 Blatt 13
326	249.3	B22	WA1V5-2.5	251.89	39.93	Bestand

Masttabelle						
Mast Nr. /Bl. Nr.*)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart und Verlängerung [m]	Höhe Maststandort über NHN*) [m]	Masthöhe über EOK*) [m]	Bemerkungen

*)

Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

Mastart und Verlängerung:

T1/T2/T3 = Tragmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (ausführbare Spannfeldlänge)

WA1/WA2/WA3/WA4/WA5 = WinkelAbspannmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

WA2WE/WA4WE = WinkelAbspann - WinkelEndmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

Winkelgruppe = 1 : 160° - 180°
 2/WA2WE : 140° - 180°/ 140° - 180°
 3 : 120° - 140°
 4/WA4WE : 100° - 120/100° - 140°
 5 (nur 380 kV) : 90° - 100°

ET1 = Erdseiltraverse

ET2 = Erdseilhörner (doppelte Erdseilspitze)

ABZWx = Abzweigmast

ZGx = ganze Zusatztraverse gegenüber Mastgrundtyp

Sx = Traversenänderung gegenüber Mastgrundtyp

Mx = Mastschaftänderung

M1 = verstärkte Erdseilstütze

SMx = Sondermast

Kx = Kabeltraverse

0.0/ +3.0/... = Zahl kennzeichnet die Masterhöhung gegenüber dem Mastgrundtyp in Metern

NN = NormalNull

NHN = NormalHöhenNull

EOK = ErdOberKante

Beispiel: WA2WEET2 : kombinierter WinkelAbspann-WinkelEndmast in der Winkelgruppe 2 (140° - 180°) mit Erdseilhörnern