

Formular 11.1 – Brandschutz

Betreiber/Antragsteller: wiwi plan e.K.	Anlage-Nr.:	Antragsdatum: 27.05.2019
Antragstitel: Windenergieanlage Olsbrücken	Projekt-Nr.:	Rev.:
Siehe auch Brandschutzrechtliche Stellungnahme (11.03)		

Gebäude-/Anlagenteilbeschreibung unter brandschutztechnischen Gesichtspunkten

Geschosse incl. EG/Keller (Zahl/Zahl): Turmfuß / Gondel	Brandabschnitte: keine
Rauchabzug: vorhanden ☐ nicht vorh. ☒	natürl. RA ☐ masch. RA ☐
Darstellung der Brandabschnitte (Anhang/Zeichnungsnr.): keine Unterteilung in Brandabschnitte	

Löscheinrichtungen

☐ Halbstationäre Löschanlagen	Art:	
☒ Automatische Löschanlagen	Art: Ortsfeste Anlage mit gasförmigen Löschmittel	
Menge und Art der ggf. vorgehaltenen Sonderlöschmittel (Schaum, Pulver, Kohlendioxid etc.): Ergänzung zu tragbar, Typ W10 – Schaum, 9l		
Feuerlöscher:	Anzahl vorhanden	Anzahl zusätzlich
☐ fahrbar, Typ P 50		
☐ tragbar, Typ P 6, P 12		
☒ tragbar, Typ 6 kg CO ₂	1	
☒ tragbar, Typ W 10	1	

Löschwasserversorgung

☐ Sammelwasserleitung	800 l/min ☐ 1600 l/min ☐ 3200 l/min ☐
☐ Überflurhydranten	☐ Unterflurhydranten
☐ Löschwasserteich gemäß DIN 14210	
☐ Löschwasserbrunnen gemäß DIN 14220	
☐ unterirdischer Löschwasserbehälter gemäß DIN 14230	
☐ offenes Gewässer mit Löschwasser-Entnahmestellen gemäß DIN 14210	Kapazität:

Branderkennung und -meldung

☒ Brandmeldeanlage	Handfeuermelder ☐ automatische Melder ☒
☒ Durchschaltung zu einer ständig besetzten Alarmzentrale des Werks/der Werkfeuerwehr	
☐ Durchschaltung zu einer ständig besetzten Zentrale des Brand- und Katastrophenschutzes	
☐ Sonstiges:	

Branderkennung und -meldung

☒ Öffentliche Feuerwehr, die innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit der Brandbekämpfung beginnt (schwerer Atemschutz einsetzbar)
--

Formular 11.1 – Brandschutz

Betreiber/Antragsteller:	wiwi plan e.K.	Anlage-Nr.:	Antragsdatum: 27.05.2019
Antragstitel:	Windenergieanlage Olsbrücken	Projekt-Nr.:	Rev.:
Siehe auch Brandschutzrechtliche Stellungnahme (11.03)			

☐	Werkfeuerwehr, die innerhalb von 5 Minuten nach Alarmierung mit der Brandbekämpfung beginnt schwerer (Atemschutz einsetzbar)
--------------------------	--