

Formular 11.2 - Rückhaltung bei Brandereignissen

Betreiber/Antragsteller:	wiwi plan e.K.	Anlage-Nr.:	Antragsdatum: 27.05.2019
Antragstitel:	Windenergieanlage Olsbrücken	Projekt-Nr.:	Rev.:
Siehe Beiblatt			

Der Richtwert für das erforderliche Rückhaltevolumen bei Brandereignissen beträgt:		m ³
☐	Berechnung gemäß LöRüRL	
☐	Berechnung gemäß VdS 2557	
☐	Berechnung gemäß nachstehender Erläuterung:	
Berechnung nach den vorstehenden Grundlagen (Anhang/Seite):		
Detaillierte Beschreibung der Rückhalteeinrichtungen (Auffangwanne, Löschwasserschots etc.) unter wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten (Anhang/Seite):		
Zeichnerische Darstellung (Anhang/Seite):		
Das tatsächliche Rückhaltevolumen bei Brandereignissen beträgt		m ³
☐	Es ist keine Rückhaltung vorgesehen ¹ :	
Weitere Erläuterungen zum Brandschutz und/oder zur Rückhaltung bei Brandereignissen (Anhang/Seite):		

¹ Begründung erforderlich