

<p>Auslegungsvermerk der Gemeinde (Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m. § 73 VwVfG)</p> <p>Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20.... bis 20....</p> <p>in der Gemeinde.....</p> <p>Gemeinde</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>		
<p>Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde</p> <p>Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom 20....</p> <p>Planfeststellungsbehörde</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>		
<p>Auslegungsvermerk der Gemeinde (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))</p> <p>Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit vom 20.... bis 20....</p> <p>in der Gemeinde.....</p> <p>Gemeinde</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>		
<h2 style="margin: 0;">Fundamenttabelle</h2> <p style="margin: 10px 0 0 0;">Netzverstärkung Bürstadt - Kühmoos</p> <p style="margin: 0 0 0 0;">Abschnitt: UA Maximiliansau – Landesgrenze Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg</p> <p style="margin: 10px 0 0 0;">Änderung der 220-/380-kV Höchstspannungsfreileitung</p> <p style="margin: 0 0 0 0;">Maximiliansau - Daxlanden, Bl. 4568</p>		
Stand:	16.12.2019	 Amprion GmbH A-PS/ Genehmigungen Leitungen Süd
Inhalt:	Seite 1	

Fundamenttabelle							
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	Bemerkungen
1002	Zwillingsbohrpfahlfundament	17.00	1.20	12.00	20.00		siehe Anlage 5 Blatt 1
1003	Zwillingsbohrpfahlfundament	16.00	1.20	11.00	20.00		siehe Anlage 5 Blatt 1

*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t₁ = Gründungstiefe des Fundamentes

t₂ = Dicke der Fundamentplatte