

Boehringer Ingelheim - Power Station Ingelheim (Gebäude 6482)

Energiezentrale, Brennstoff-Lagerhalle und NEA-Gebäude

Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen aus der ASR A4.1

auf Grundlage der Genehmigungsplanung

Nachweis Toiletten

Nach Tabelle 2 (Mindestanzahl von Toiletten einschl. Urinale, Handwaschgelegenheiten)

Maximal gleichzeitig anwesend gem. Formular 10.1:

24 Männer, 1 Frau

erforderlich gem. ASR für "11-25 weibliche oder männl. Beschäftigte"

bei angesetzter "niedriger" Gleichzeitigkeit der Nutzung

-> **2 Toiletten/Urinale**
1 Handwaschgelegenheit
+ 1 Urinal Herren empfohlen

Toilettenanlagen für die Nutzung während der Arbeitszeit

		Herren			Damen		WC barrierefr.		WC Gender (zusätzlich)	
		WC	Uri.	HWB	WC	HWB	WC	HWB	WC	HWB
Vorhanden:	Erdgeschoss SSG	1	1	1						
	1. Obergeschoss SSG	1	1	1	1	1				
	2. Obergeschoss SSG	1	2	2	2	1	1	1	1	2

Gesamt Herren/Damen	WC	6
(barrierefr. und	Urinale	4
"Gender" nicht einbezogen)	HWB	6

-> **Mindestanforderung deutlich übererfüllt.**

Aufteilung über alle drei Ebenen des Gebäudes "SSG"

Toilettenanlagen für die Nutzung mit den Wasch- bzw. Umkleieräumen

		Herren			Damen	
		WC	Uri.	HWB	WC	HWB
Vorhanden:	Mitarbeiter	3	2	2	2	1 (gemeinsame Nutzung mit "Arbeitszeit" s.o. und Fremdfirmen)
	Fremdfirmen	2	2	1		
Gesamt Herren/Damen	WC	7				
	Urinale	2				
	HWB	1				

Nachweis Waschräume

Nach Tabelle 5.1 (Mindestanzahl von Wasch- und Duschplätzen bei Kategorie B"

Maximal gleichzeitig anwesend gem. Formular 10.1:

24 Männer, 1 Frau

erforderlich gem. ASR für "11-25 weibliche oder männl. Beschäftigte"

-> 3 Duschplätze

bei angesetzter "hoher" Gleichzeitigkeit der Nutzung (Schichtwechsel)

5 Waschplätze

Zuordnung zur Kategorie B "stark schmutzende Tätigkeiten", zutreffend bei Arbeiten im Kraftwerk

		Herren		Damen	
		DU	Wasch	DU	Wasch
Vorhanden:	Mitarbeiter	4	3	1	1 (gemeinsame Nutzung mit "Arbeitszeit" s.o. und Fremdfirmen)
	Fremdfirmen	2	1		

Gesamt Mitarbeiter/Fremdfirmen Duschen 7

Waschpl. 5

-> Mindestanforderung deutlich übererfüllt.

Nachweis Umkleideräume

		Herren	Damen	
		Spinde	Spinde	
Vorhanden:	Mitarbeiter	40	3	gemeinsame Nutzung mit Fremdfirmen
	Fremdfirmen	8		