

### Formular 10.3 - Angaben zum Arbeitsschutz

Betreiber/Antragsteller: <b>Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &amp; Co. KG</b>	Anlage-Nr.: <b>0500</b>	Antragsdatum: <b>Oktober 2020</b>
Antragstitel: <b>Biomasse-Heizkraftwerk</b>	Projekt-Nr.: -	Rev.: <b>00</b>

#### Lüftungstechnische Anlagen gemäß Anhang Ziff. 3.6 ArbStättV i. V. m. ASR A3.6

Arbeitsraum/Arbeitsbereich:	Mindestluftwechsel pro Stunde:
<b>Warte</b>	<b>4-fach</b>
<b>Büroräume</b>	<b>4-fach</b>
<b>Sanitärräume</b>	<b>15-fach</b>

#### Türen, Tore, Rettungswege

Türen, Tore und Rettungswege entsprechen Anhang Ziff. 1.7 und Ziff. 2.3 ArbStättV i.V.m ASR A1.7: ja <input checked="" type="checkbox"/>	
Darstellung (Anlage/Zeichnungsnr.): <b>siehe Brandschutzpläne im Brandschutzkonzept</b>	
Ein Flucht- und Rettungsplan gemäß § 4 Abs. 4 ArbStättV wird aufgestellt und ausgehängt:	ja <input checked="" type="checkbox"/> entfällt <input type="checkbox"/>

#### Lärm am Arbeitsplatz gemäß Anhang Ziff. 3.7 ArbStättV

Arbeitsplatz:	max. zu erwartender Beurteilungspegel dB(A):
maschinengebundene Arbeitsplätze:	<b>nicht vorhanden</b>
<b>Warte</b>	<b>55 - 70</b>
<b>Sozialräume</b>	<b>55</b>
<b>Büroräume</b>	<b>55</b>
Darstellung der Schallschutzmaßnahmen (Anlage/Zeichnungsnr.):	<b>siehe Schallgutachten Antragskapitel 17</b>