

Formular 3 – Anlagedaten, Reihenfolge nach Fließbild

Betreiber/Antragsteller:	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Anlage-Nr.:	0500	Antragsdatum:	Oktober 2020
Antragstitel:	Biomasse-Heizkraftwerk	Projekt-Nr.:		Rev.:	00

Betriebseinheit ⁽¹⁶⁾			Aggregat ⁽¹⁷⁾			Auslegungsdaten des Aggregats				Bemerkungen	Aggregat von 42. BImSchV erfasst ^(17a)
Nr. der Betriebs-einheit	Bezeichnung	Betriebs-weise ¹	Nr. gem. Fließbild	Anzahl	Bezeichnung	Charakteristische Größe/Dimension ⁽¹⁸⁾	Temp. [°C]	Druck (absolut) [bar]			
6000	Netzersatzanlagen	D								tu = Umgebungs-temperatur (-20...40 °C)	☐
		K	6 B01	1	Frischöltank	3 m ³ (netto)	tu	1,013			☐
		K	6 B02	1	Altöltank	2 m ³ (netto)	tu	1,013			☐
		>									☐
6100	Notstromaggregat 1	D	6 A01	1	Notstromdiesel	2,4 MW _{el}	-	-			☐
		D	6 B11	1	Vorlagetank Dieseltreibstoff	0,5 m ³	tu	1,013			☐
		D	6 A11	1	Schornstein	20 m	493	1,013			☐
		D	6 W01	1	Rückkühlwerk	1.600 kW	-	-			☐
		>									☐
6200	Notstromaggregat 2	D	6 A02	1	Notstromdiesel	2,4 MW _{el}	-	-			☐

¹ K-Kontinuierlich, D-Diskontinuierlich

Formular 3 – Anlagedaten, Reihenfolge nach Fließbild

Betreiber/Antragsteller:	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Anlage-Nr.:	0500	Antragsdatum:	Oktober 2020
Antragstitel:	Biomasse-Heizkraftwerk	Projekt-Nr.:		Rev.:	00

Betriebseinheit ⁽¹⁶⁾			Aggregat ⁽¹⁷⁾			Auslegungsdaten des Aggregats				Bemerkungen	Aggregat von 42. BImSchV erfasst ^(17a)
Nr. der Betriebs-einheit	Bezeichnung	Betriebs-weise ¹	Nr. gem. Fließbild	Anzahl	Bezeichnung	Charakteristische Größe/Dimension ⁽¹⁸⁾		Temp. [°C]	Druck (absolut) [bar]		
		D	6 B12	1	Vorlagetank Dieseltreibstoff	0,5	m³	tu	1,013		☐
		D	6 A12	1	Schornstein	20	m	493	1,013		☐
		D	6 W02	1	Rückkühlwerk	1.600	kW	-	-		☐
		>									☐
6300	Notstromaggregat 3	D	6 A03	1	Notstromdiesel	2,4	MW _{el}	-	-		☐
		D	6 B13	1	Vorlagetank Dieseltreibstoff	0,5	m³	tu	1,013		☐
		D	6 A13	1	Schornstein	20	m	493	1,013		☐
		D	6 W03	1	Rückkühlwerk	1.600	kW	-	-		☐
		>									☐
6400	Notstromaggregat 4	D	6 A04	1	Notstromdiesel	2,4	MW _{el}	-	-		☐
		D	6 B14	1	Vorlagetank Dieseltreibstoff	0,5	m³	tu	1,013		☐
		D	6 A14	1	Schornstein	20	m	493	1,013		☐

Formular 3 – Anlagedaten, Reihenfolge nach Fließbild

Betreiber/Antragsteller:	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Anlage-Nr.:	0500	Antragsdatum:	Oktober 2020
Antragstitel:	Biomasse-Heizkraftwerk	Projekt-Nr.:		Rev.:	00

Betriebseinheit ⁽¹⁶⁾			Aggregat ⁽¹⁷⁾			Auslegungsdaten des Aggregats				Bemerkungen	Aggregat von 42. BImSchV erfasst ^(17a)
Nr. der Betriebs-einheit	Bezeichnung	Betriebs-weise ¹	Nr. gem. Fließbild	Anzahl	Bezeichnung	Charakteristische Größe/Dimension ⁽¹⁸⁾	Temp. [°C]	Druck (absolut) [bar]			
		D	6 W04	1	Rückkühlwerk	1.600	kW	-	-		☐
		>									☐
6500	Notstromaggregat 5	D	6 A05	1	Notstromdiesel	2,4	MW _{el}	-	-		☐
		D	6 B15	1	Vorlagetank Dieseltreibstoff	0,5	m ³	tu	1,013		☐
		D	6 A15	1	Schornstein	20	m	493	1,013		☐
		D	6 W05	1	Rückkühlwerk	1.600	kW	-	-		☐