



## **Beiblatt zu Formular 7 - Verzeichnis der lärmrelevanten Aggregate**

Zum Nachweis des Schallschutzes liegt eine schalltechnische Untersuchung des Ing.-Büros MeteoServ vor.

Entsprechend der Vorhabenbeschreibung bzw. der Eintragungen in den Formularen beantragt der Vorhabenträger den Betrieb des Windparks Mainz-Hechtsheim II.

Im Rahmen der regelmäßigen Wartungsarbeiten wird von Seiten des Betreibers sichergestellt, dass betriebsbedingte Veränderungen des Emissionsverhaltens der Anlage schnell festgestellt und umgehend beseitigt werden können. Sollte es im Laufe der Betriebsdauer unerwarteter Weise zu Überschreitungen der Immissionsrichtwerte kommen, ließe sich durch eine Veränderung der Anlagensteuerung (Beschränkung der maximalen Nennleistung bzw. Reduktion der maximalen Drehzahl des Rotors) kurzfristig Abhilfe schaffen bis entsprechend andere emissionsmindernde technische Maßnahmen umgesetzt werden können.