

## Formular 11.1 – Brandschutz

Betreiber/Antragsteller: <b>juwi AG</b>	Anlage-Nr.: <b>0010</b>	Antragsdatum: <b>13.12.2018</b>
Antragstitel: <b>Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage (WEA H5) in Mainz-Hechtsheim</b>	Projekt-Nr.: <b>100001530</b>	Rev.: <b>0</b>

**Gebäude-/Anlagenteilbeschreibung unter brandschutztechnischen Gesichtspunkten**

Geschosse incl. EG/Keller (Zahl/Zahl):	<b>entfällt-</b>	Brandabschnitte:	<b>entfällt</b>
Rauchabzug:	vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorh. <input type="checkbox"/>	natürl. RA <input type="checkbox"/>	masch. RA <input type="checkbox"/>
Darstellung der Brandabschnitte (Anhang/Zeichnungsnr.): <b>nicht erforderlich</b>			

**Löscheinrichtungen**

<input type="checkbox"/> Halbstationäre Löschanlagen	Art:	
<input type="checkbox"/> Automatische Löschanlagen	Art:	
Menge und Art der ggf. vorgehaltenen Sonderlöschmittel (Schaum, Pulver, Kohlendioxid etc.):		
Feuerlöscher:	Anzahl vorhanden	Anzahl zusätzlich
<input type="checkbox"/> fahrbar, Typ P 50		
<input type="checkbox"/> tragbar, Typ P 6, P 12		
<input checked="" type="checkbox"/> tragbar, Typ 6 kg CO <sub>2</sub>	<b>2 St. (5 kg)</b>	
<input type="checkbox"/> tragbar, Typ W 10		

**Löschwasserversorgung**

<input type="checkbox"/> Sammelwasserleitung	800 l/min <input type="checkbox"/> 1600 l/min <input type="checkbox"/> 3200 l/min <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Überflurhydranten	<input type="checkbox"/> Unterflurhydranten
<input type="checkbox"/> Löschwasserteich gemäß DIN 14210	
<input type="checkbox"/> Löschwasserbrunnen gemäß DIN 14220	
<input type="checkbox"/> unterirdischer Löschwasserbehälter gemäß DIN 14230	
<input type="checkbox"/> offenes Gewässer mit Löschwasser-Entnahmestellen gemäß DIN 14210	Kapazität:

**Branderkennung und -meldung**

<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage	Handfeuermelder <input type="checkbox"/> automatische Melder <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Durchschaltung zu einer ständig besetzten Alarmzentrale des Werks/der Werkfeuerwehr	
<input type="checkbox"/> Durchschaltung zu einer ständig besetzten Zentrale des Brand- und Katastrophenschutzes	
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: <b>Brandmeldesystem (Rauch- und Flammensensor)</b>	

**Branderkennung und -meldung**

<input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Feuerwehr, die innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit der Brandbekämpfung beginnt (schwerer Atemschutz einsetzbar)
<input type="checkbox"/> Werkfeuerwehr, die innerhalb von 5 Minuten nach Alarmierung mit der Brandbekämpfung beginnt (schwerer Atemschutz einsetzbar)