

Zu berücksichtigende Vorbelastung

Eintragungen des Antragstellers in Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde : Standortdaten und allgemeine Anlagendaten

Kreis	Verbandsgemeinde	Gemeinde	Anlagennummer	Anlagennummer des Antragstellers	Gemarkung	Flur	Flurstück	Rechtswert	Hochwert	geod. Höhe (Türmfuß)	Anlagenhersteller	Anlagentyp	Nabenhöhe in Meter	Rotordurchmesser in Meter	Nennleistung in KW	Betriebsweise LWA in dB (A) ohne Zuschläge	Impuls- und Ton-haltigkeitszuschlag in dB (A)	Bemerkungen
Kusel	K.-A.	Welchweiler		WEA 01	Welchweiler	-	1140/1	390.990	5.492.218	372	Vestas	V66	67,0	66	1650	107,9	Nach den vorliegenden Messberichten bzw. Auszügen ist bei der schalltechnischen Immissionsprognose kein Zuschlag für die Ton- bzw. Impulshaltigkeit zu berücksichtigen.	
Kusel	K.-A.	Welchweiler		W140	Welchweiler	-	1130/1	390.926	5.492.022	370	ENERCON	E-48	75,6	48	800	101,9		
Kusel	K.-A.	Welchweiler		W141	Welchweiler	-	1165/1	391.046	5.492.541	366	ENERCON	E-70 E4	64,0	71	2000	103		
Kusel	K.-A.	Altenglan		WEA B01	Patersbach	-	948	386.311	5.490.997	382	ENERCON	E-82	108,0	82	2000	105,1		
Kusel	K.-A.	Erdesbach		WEA B02	Erdesbach	-	640	385.927	5.491.306	370	ENERCON	E-82	108,0	82	2000	105,1		
Kusel	K.-A.	Erdesbach		WEA B03	Erdesbach	-	598	385.935	5.490.921	380	ENERCON	E-82	108,0	82	2000	105,1		
Kusel	K.-A.	Altenglan		WEA B04	Patersbach	-	1010	385.868	5.490.617	365	ENERCON	E-82	108,0	82	2000	105,1		
Kusel	K.-A.	Altenglan		WEA Bi02	Erdesbach	-	660	386.562	5.490.312	347	ENERCON	E-115	149,0	115	3000	104,9		
Kusel	K.-A.	Ulmet		UI01	Ulmet	-	1829	389.785	5.492.791	361	Vestas	V126-3.45	149,0	126	3450	105,7		nachts 103,5 dB (A)
Kusel	K.-A.	Bedesbach		Be01	Bedesbach	-	900	390.482	5.492.102	373	Vestas	V126-3.45	149,0	126	3450	105,7		nachts 101,4 dB (A)
Kusel	K.-A.	Bedesbach		Be03	Bedesbach	-	1228	390.837	5.491.163	395	Vestas	V136-3.45	149,0	136	3450	105,7		
Kusel	K.-A.	Bedesbach		Be04	Bedesbach	-	870	390.253	5.492.436	361	Vestas	V126-3.45	149,0	126	3450	105,7		nachts 102,8 dB (A)
Kusel	K.-A.	Altenglan		AI01	Altenglan	-	2177	390.671	5.490.542	386	Vestas	V136-3.45	149,0	136	3450	105,7		nachts 103,5 dB (A)

hat vorgelegen

Kusel, den 06.07.2022

Datum
Stempel u. Unterschrift der zuständigen
Genehmigungsbehörde (von Ehr)

Unterschrift Antragsteller (Betreiber)

Ort und Datum

München, 13.08.2020

Wichtig: Die vorgegebenen Anlagennummern (Spalte 4) sind u.a. analog in den Schall- und Schattenprognosen zu verwenden und im Lageplan zu vermerken !!!!

Beantragte Windenergieanlagen (Zusatzbelastung)

Kusel	Kusel-Altenglan	Altenglan	AI02				391121	5490964	380	Vestas	V162-5.6	169	162	5600	104	Nach den vorliegenden Messberichten bzw. Auszügen ist bei der schalltechnischen Immissionsprognose kein Zuschlag für die Ton- bzw. Impulshaltigkeit zu berücksichtigen.	
Kusel	Kusel-Altenglan	Bedesbach	Be02				390878	5491565	382	Vestas	V162-5.6	169	162	5600	104		

Vorhaben: Windpark Altenglan
Ort: VG Kusel-Altenglan
Gemarkung: Altenglan, Bedesbach
Antragsteller: BayWa r.e. Wind GmbH