

000061



Andreas Gabriel  
 Hauffweg 5  
 76275 Ettlingen  
 Tel.: 07243 / 3430487  
 ga@gabriel-umweltmanagement.de  
 www.gabriel-umweltmanagement.de

Prüfberichts- Nr.: S11-AG12-18-00318

Objekt- Nr.: S11-AG12-18-00274

Zuständige Behörde:  
 Landkreis Germersheim

### Bericht über die Prüfung einer Betriebstankstelle ( Lagertank, Abfüllfläche, Zapfanlage )

Prüfgrundlage: WHG AwSV		Wasserschutzgebiet: ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
		Heilquellenschutzgebiet: ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
		Überschwemmungsgebiet: ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
WGK: 2		Gefährdungsstufe: B	
Betreiber:	HBM - Hagenbacher Bau- und Mineralstoff GmbH & Co KG	Betriebstätte:	Kieswerk
Straße:	Auestraße	Straße:	Auestraße
PLZ/Ort/Ortsteil:	76767 Hagenbach	PLZ/Ort/Ortsteil:	76767 Hagenbach
Wirtschaftszweig: <input type="checkbox"/> sonstige ( z.B. Haushalte, Öffentliche Einrichtung ) <input type="checkbox"/> Handel (einschl. Tankstellen)			
<input type="checkbox"/> Land- & Forstwirtschaft, Fischerei, Fischzucht <input checked="" type="checkbox"/> Produzierendes Gewerbe ( Bergbau, Steinen / Erden )			
<b>Anlass der Prüfung</b>			
<input type="checkbox"/> Vor-Inbetriebnahme / Erstmalig <input type="checkbox"/> Nach wesentl. Änderungen <input type="checkbox"/> Wiederinbetriebnahme <input type="checkbox"/> Stilllegung			
<input checked="" type="checkbox"/> Regelmäßig Wiederkehrend <input type="checkbox"/> Ausserordentlich / Angeordnet <input type="checkbox"/> Nachprüfung <input type="checkbox"/> Sonstige			
<b>Prüfungsumfang</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> äußere Prüfung <input type="checkbox"/> innere Prüfung <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsprüfung <input checked="" type="checkbox"/> Sichtprüfung			
<input checked="" type="checkbox"/> Lagertank <input checked="" type="checkbox"/> Abfüllfläche <input checked="" type="checkbox"/> Zapfanlage <input type="checkbox"/> Abscheider			

**Angaben zur Anlage:**

<b>Tank:</b>	
Stahltank, zylindrisch liegend, oberirdisch, doppelwandig überwacht mit Leckflüssigkeit und Überfüllsicherung	
Hersteller: Robert Adam & Sohn	
Nr. 01/56305	Baujahr: 1974
Inhalt: 10 m <sup>3</sup> in 2 Kammern mit je 5 m <sup>3</sup>	DIN 6616/D; Prüfdruck: 2 bar
Zulassung Leckanzeige: PTB III B/S o. Z.65.24-2007	
Zulassung Überfüllsicherungen: Z-65.17-363 und -1926	

<b>Rohrleitungen:</b>
<b>Befüllleitung:</b> Oberirdisch, Werkstoff: Stahl
<b>Entnahmeleitung:</b> Saugleitung mit Zapfanlage (Förderleistung 60l/Minute), oberirdisch, Werkstoff: Stahl, Aushebersicherung

<b>Abfüllfläche/Abscheider:</b>
Stahlwanne; Hersteller: Rietberg; Herstell-Nr.: RW 15 208; Zulassungsnummer: Z-38.5-155; Volumen. 208 l Das Rückhaltevolumen ist ausreichend.

<b>Ergebnis der Prüfung</b> (Wird gleichzeitig der zuständigen Behörde mitgeteilt, siehe oben)
<b>Das Prüfobjekt hat keine Mängel.</b>

Prüfdatum: 02.11.2018	nächste Prüfung: keine	Der Prüfer: <b>Andreas Gabriel</b> 60012
-----------------------	------------------------	--

