

Windpark Kail

Klarstellung des Antragsgegenstand

Gemäß der Nachforderung/Stellungnahme der SGD Nord – Gewerbeaufsicht erfolgt nachfolgend die genau und korrekte Darstellung des Antragsgegenstandes bzw. der Betriebsmodi der beantragten WEA:

Windenergieanlage	Tag (06.00 - 22.00 Uhr)			Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)		
	Betriebs- mode	Leistung [kW]	$L_{WA,90}^*$ [dB(A)]	Betriebs- mode	Leistung [kW]	$L_{WA,90}^*$ [dB(A)]
WEA 01 N149/4.0-4.5 STE	Mode 0	4.500	108,2	Mode 2	4.280	107,1
WEA 02 N149/4.0-4.5 STE	Mode 0	4.500	108,2	Mode 0	4.500	108,2
WEA 03 N131/3900 STE	Standard	3.900	108,3	Standard	3.900	108,3

Mai 2020

innogy Wind Onshore Deutschland GmbH