6		7		8		9		10
WA120-30.00 DA-4-EE-2015.1 DA	(424.4) -415.0- (405.6) LWL/LWL mit Vogelschutzmarkern	T1-29.00 DA-4-EE-2015.1 DH	-390.0- LWL/LWL mit Vogelschutzmarkern	T1-32.00 DA-4-EE-2015.1 DH	-410.0- LWL/LWL mit Vogelschutzmarkern	T1-35.00 DA-4-EE-2015.1 DH	(419.1) -413.7- (408.4) LWL/LWL mit Vogelschutzmarkern	WA140-30.00 DA-4-EE-2015.1 DA













Anlage 5
Blatt 4/16

TenneT Schleswig-Holstein Netz

380-/110-kV-Leitung
Raum Lübeck - Siems
LH-13-330/LH-13-183
Längenprofil

Neuplanung

Mast 6 - Mast 10

Maßstab der Längen 1:2000
der Höhen 1:200

DECKBLATT

DIN VDE-Bestimmung	:	0210/DIN EN 50341-2-4: 09/2019 (Eiszone 2, Windzone 2)
Gestänge	:	DA-4-EE-2015.1
Beseilung Leiterseil	:	380-kV 2x3x4 565-AL1/72-ST1A (Finch), MZS=46.00N/mm² 110-kV 2x3x2 565-AL1/72-ST1A (Finch), MZS=46.00N/mm²
Erdseil	:	-
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	1x 92-AL3/49-A20SA, MZS=64.00N/mm² 2x 261-AL3/25-A20SA-26.0, MZS=46.00N/mm²
		380-kV DA= 6.50m (334kg), VQ= 4.56m (195kg)
Kettenlänge	:	110-kV DA=3.60 (105kg), DH= 2.10m (56kg)
Seitliche Überhöhung	:	23.0 m rechts ---------- oder links ---------- aufgenommen

* Erläuterung weiterer Inhalte siehe Legendenvorblatt

Planfeststellungsunterlage

Planfeststellungsbehörde

Aufgestellt, den 01.02.2024

Bayreuth,
TenneT TSO GmbH
i.V.
i.V.

Quickborn,
Schleswig-Holstein Netz AG
i.V. i.A. Kopke
i.V.

Maßstab 1:2000	1:200	Einheit: Meter
	Datum	Name
Bearb.	14.04.2021	Lipp
Gepr.	14.04.2021	Rothe
Norm	EN 50341-2-4: 09/2019	
Fachbereich LPG-NO-LI-EA		

Firma SPIE SAG GmbH

Zust.	Änderung	Datum	Name
01	Deckblatt PArt	02.05.2023	Lipp
02	Rohrleitung vert.	26.01.2024	Lipp