



**MASCHENDRAHTZAUN:**

**GESAMTHÖHE:** 2 50m

**BESpannung:** VERZINKTES UND KUNSTSTOFFUMMANTELTES MASCHENDRAHTGEFLECHT 50/50/φ3 1mm MIT 5 SPANNDRÄHTEN φ4 1mm, DIE DURCH JEDE 3. MASCHEN DES GEFLECHTES GEZOGEN WERDEN, DER OBERE SPANNDRADHT WIRD MIT KUNSTSTOFFUMMANTELTEM BINDEDRADHT, φ2 0mm, MIT DEM GEFLECHT VERNAHT.

**ÜBERSTEGSCHUTZ:** 4 REIHEN KUNSTSTOFFUMMANTELTEN STACHELDRAHT φ2 8mm

**ERDANKER:** φ12 L=600mm VOLLBADVERZINKT, HAARNADELFÖRMIG GEBOGEN

**DREHTOR, ZWEIFLÜGELIG:**

**GESAMTHÖHE:** ca. 2 50m

**RAHMEN:** RR 60/40

**FÜLLUNG:** WELLGITTER 40/40/φ4,6, 2x BL 5/500/500

**ÜBERSTEGSCHUTZ:** 4 REIHEN KUNSTSTOFFUMMANTELTEN STACHELDRAHT φ2 8mm

**BESCHLÄGE:** DOPPELPROFILZYLINDER NACH ANGABE GASUNIE, TÜRDRÜCKER INNEN, TÜRKNOFF AUßEN FEST, 2 SPEZIALBÄNDER AUS AUGENSCHRAUBEN M16 DIN444 DREIDIMENSIONAL VERSTELLBAR.

**PFÖSTEN:** QR 120/120/ NACH STAT. ERFORDERNISSEN MIT JE EINER STREBE L 50/6 UND ANSCHLUSSELEMENTE FÜR DEN ZAUN

**TÜRANSCHLAG:** FI 60/5 SOWIE BODENRIEGEL MIT RIEGELBLOCK

**FUNDAMENT:** NACH STAT. ERFORDERNISSEN

- BEMERKUNG:**
- 1) ALLE BAUTEILE IM FARBTON GRÜN BESCHICHTEN.
  - 2) ALLE STAHLBAUTEILE FEUERVERZINKEN.

- LEGENDE /LEGEND:**
- UNBEWEHRTER BETON
  - STAHLBETON
  - MASCHENDRAHTZAUN
  - WELLGITTER

**Genehmigt mit Plangenehmigung**  
vom 19.09.2022  
Az: APE L-667-PPV Erdgas LNG FSRU  
Dieser genehmigte Plan ist Bestandteil der vorbezeichneten Plangenehmigung. Für die Angabe der Rechtsgrundlagen und deren Fundstelle wird auf die Plangenehmigung verwiesen.  
Kiel, den 19.09.2022  
Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein  
- Amt für Planfeststellung Energie -

Plangenehmigungsunterlage				Anlage 4.4, Blatt 01			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Ind.	Änderung			Datum	Gezeichnet	Geprüft	
Bearb.	Datum	Name	Kontraktform:				
Gepr.	23.06.2022	TK	GME GbR		Arge GME		
Norm	23.06.2022	JJ	610 Gltte Consult GmbH		Stephanstr. 12, 31135 Hildesheim		
Gemarkung	Flur			Kreis			
Baujahr	---	Medium/Rohrd.	DN/PN	Leitungs-Nr.			
Ltg.-km		Gas	600	185			
Datum:	Engineering-Firma			GUD			
Original:	Gez.: TK / GME			Gez.: -			
Blattgröße:	Gepr.: JJ / GME			Gepr.: -			
Maßstab:	Benennung						
1:25							
Blatt:							
Dateiname:	185_2_05_05_01_01_Leitzeichnung_Zaunanlage			Zg.-Nr.	00185ETL-ZS000001010		