

Gewässerunterhaltungsverband  
Priesterbach  
Herzogtum Lauenburg



Gewässerunterhaltungsverband Priesterbach  
Robert - Bosch - Str. 21a • 23909 Ratzeburg

Landesamt für Landwirtschaft,  
Umwelt und ländliche Räume  
-Techn. Umweltschutz-  
Meesenring 9  
**23566 Lübeck**

Tel. - Nr.: 0 45 41 / 85 70 88 - 0  
Fax - Nr.: 0 45 41 / 85 70 88 - 1  
E-Mail: info@glv-rz.de  
Bankverbindung:  
Raiffeisenbank eG Ratzeburg  
BLZ: 200 698 61  
Kto.-Nr.: 87 734  
IBAN: DE96 2006 9861 0000 0877 34  
BIC: GENODEF1RRZ  
Sachbearbeiter: Frau [REDACTED]  
Unser Zeichen: 08-III-0998.20190829  
Ihr Zeichen: 7615 G30/2017/014-018  
Durchwahl: 0 45 41 / [REDACTED]  
E-Mail: [REDACTED]  
Datum: 16.09.2019

**Gemeinde Poggensee, Bälau, Panthen -  
Errichtung und Betrieb von 5 Windkraftanlagen WEA 1 bis WEA 5  
- Stellungnahme -**

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Plangebiet befindet sich im Gewässerunterhaltungsverband Priesterbach, welcher Mitglied im Gewässer- und Landschaftsverband Kreis Herzogtum Lauenburg ist.

Innerhalb des Gebietes befinden sich Verbandsgewässer und Verbandsrohrleitungen. Diese sind zur besseren Übersicht im beigefügten Plan eingetragen.

Beim Bau der Windenergieanlagen ist zu beachten, dass zu den Rohrleitungen ein Abstand von mindestens 50 m einzuhalten ist, um die Unterhaltungsarbeiten an diesen sicherzustellen und um Schäden zu vermeiden, die evtl. bei Fundamentarbeiten oder bei späteren Setzungen der Bauwerke auftreten könnten. Dieser geforderte Mindestabstand wird nach derzeitiger Planung an den **WEA 1** bis **WEA 5** eingehalten.

Allerdings weisen wir darauf hin, dass die Zuwegungen so geplant werden müssen, dass die Verbandsrohrleitungen nicht gekreuzt werden. Bei den Baumaßnahmen ist eine Überquerung der Rohrleitungen mit Baufahrzeugen unbedingt zu vermeiden, um Schäden an den Leitungen zu verhindern.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. [REDACTED]