

MASCHENDRAHTZAUN:

GESAMTHÖHE: 2.50m

BESPANNUNG: VERZINKTES UND KUNSTSTOFFUMMANTELTES MASCHENDRAHTGEFLECHT 50/50/Ø3.1mm MIT 5 SPANNDRÄHTEN Ø4.1mm, DIE DURCH JEDE 3. MASCHEN DES GEFLECHTES GEZOGEN WERDEN, DER OBERE SPANNDRADHT WIRD MIT KUNSTSTOFFUMMANTELTEM BINDEDRADHT, Ø2.0mm, MIT DEM GEFLECHT VERNAHT.

ÜBERSTEGSCHUTZ: 4 REIHEN KUNSTSTOFFUMMANTELTEN STACHELDRAHT Ø2.8mm

ERDANKER: Ø12 L=600mm VOLLBADVERZINKT, HAARNADELFÖRMIG GEBOGEN

DREHTOR, ZWEIFLÜGELIG:

GESAMTHÖHE: ca. 2.50m

RAHMEN: RR 60/40

FÜLLUNG: WELLGITTER 40/40/Ø4.6, 2x BL 5/500/500

ÜBERSTEGSCHUTZ: 4 REIHEN KUNSTSTOFFUMMANTELTEN STACHELDRAHT Ø2.8mm

BESCHLÄGE: DOPPELPROFILZYLINDER NACH ANGABE GASUNIE, TÜRDRÜCKER INNEN, TÜRKNOFF AUßEN FEST, 2 SPEZIALBÄNDER AUS AUGENSCHRAUBEN M16 DIN444 DREIDIMENSIONAL VERSTELLBAR. QR 120/120/ NACH STAT. ERFORDERNISSEN MIT JE EINER STREBE L 50/6 UND ANSCHLUSSELEMENTE FÜR DEN ZAUN

PFOSTEN: FI 60/5 SOWIE BODENRIEGEL MIT RIEGELBLOCK

TÜRANSCHLAG: FI 60/5 SOWIE BODENRIEGEL MIT RIEGELBLOCK

FUNDAMENT: NACH STAT. ERFORDERNISSEN

- BEWERTUNG:
- ALLE BAUTEILE IM FARBTON GRÜN BESCHICHTEN.
  - ALLE STAHLBAUTEILE FEUERVERZINKEN.


ETL 180.100 Covestro Energiekorridor West - Brunsbüttel Covestro Nordost

MuR 980 Brunsbüttel Covestro Nordost - Fundamentlageplan

- LEGENDE /LEGEND:
- UNBEWEHRTER BETON
  - STAHLBETON
  - MASCHENDRAHTZAUN
  - WELLGITTER

## Plangenehmigungsunterlage

## Anlage 4.2.1.4, Blatt 01

3	-	-	-	-
2	-	-	-	-
1	-	-	-	-
Ind.	Änderung			Datum
Bezh.	Datum	Name	Kontraktorfirma:	Gezeichnet
Gepr.	Dez. 2022	JB / JJ	 GME GbR c/o GfH Covest GmbH Stephanstraße 12 21115 Hildesheim	Geprüft
Norm	Dez. 2022	JJ		
Gemarkung	Brunsbüttel	Flur	108	Kreis
Baujahr	---	Medum/Rohrkl.	DN/PN	Leitung-Nr.:
Lig.-km		Gas	800/84	180.100
Datum:	16.12.2022	Engineering-Firma	GUD	
Original-Baugröße:	841x594	Gez.:	PA / GME	Gez.:
Maßstab:	1 : 25	Gepr.:	PA / GME	Gepr.:
Benennung	ETL 180.100 Covestro Energiekorridor West - Brunsbüttel Covestro Nordost			
Bau:	Schieberplatz 180-S0.1 Covestro Energiekorridor Mitte - Leitzeichnung			
Dateiname:	180_100_2_05_04_02_01_04_Leitzeichnung_Zaunanlage_00	Zg.-Nr.	0 0 1 8 0 1 0 0 S 0 1 9 0 1 T B 1 0 7 0	

**gasunie**

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH  
Pastoralllee 1  
30655 Hannover  
Tel. (0511) 640607-0  
Fax (0511) 640607-2266