



**Legende Wasserhaltung**

- Bauwasserhaltung (geschlossene Wasserhaltung)
- 3 Einleitpunkt (RW: 376747.45 HW: 5686276.47)
- 4 Einleitpunkt (RW: 376743.38 HW: 5686272.60)

Antragsunterlagen zur Planfeststellung  
Unterlage 6

Signaturen nach der ONTRAS-Werknorm VN 131-001	Plan-Berichtigung			Lagebezug ETRS89_UTM33 Höhenbezug DHHN92		
	Datum	Bearbeiter	Grundlage			
Anschluß-BI. GB 07	Komm-Nr.: 2.1.18.045			GeoBasis-DE / LVermGeoSN, dl-de/by-2.0		
	Bearb:					
	2020	Datum	Name			
	Erst.	14.09.	Klobe			
	Gepr.	14.09.	Tietze			
	Freig.	14.09.	Radig			
	Rev.	Datum	Name			
			<div><div></div><div>Schutzstreifenfläche</div><div></div><div>geplanter Neubau</div><div></div><div>Schutzstreifengrenze</div><div></div><div>gepl. Kabelrohre, LWL</div><div></div><div>Arbeitsstreifengrenze</div><div></div><div>Arbeitsstreifenfläche</div><div></div><div>Fremdleitung unterirdisch</div><div></div><div>Flurstücksgrenze</div><div></div><div>Gemarkungsgrenze</div><div></div><div>Flurgrenze</div></div>			
			<div><div>Stationierung</div><div>DN: 400 mm MOP: 25 bar Schutzstreifen: 6 m Werkstoff: - Wandstärke: - Isolierung/Umhüllung: - Inbetriebnahme: - Kreis: Landkreis Meißen Gemeinde: Stadt Riesa Gemarkung: Pochra, Merzdorf Canitz Originalmaßstab des Katasterplanes: ALKIS Bauplanvermessung: 08/19 Bauplanerstellung: 12/19 Bemerkung: ONTRAS übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Lagegenauigkeit der Fremdanlagen und der Katastersituation.</div></div>			
			<div><div>IB HILLERT&amp;ROMEISS GmbH Rosenowstraße 24 04357 Leipzig 0341/24 05 33 - 70 www.hillert-romeiss.de</div><div><div>PLE</div><div>PLE Pipeline Engineering GmbH</div></div><div><div>ontras</div><div>Gastransport GmbH</div></div></div>			
			<div><div>FGL Nr.: 12</div><div>FGL 012 Abschnitt Strehla-Canitz Neubau</div><div>Bauplan / Grundriss Maßstab 1:1000</div><div>Freigabe des Planes durch AG: Leipzig, Ort, Datum, Unterschrift</div><div>Falley</div><div>Gehrt</div><div>Blatt Nr.: GB 08 REV 00</div></div>			