

Allgemeine Hinweise für Trassenpläne

Offene Bauweise gem. Typenplan:

- EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0001
- EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0002
- EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0018

Arbeitsstreifen/ Baubereich

Der Arbeitsstreifen/ Baubereich ist gem. in den Trassenplänen dargestellten Angaben zu wählen. Die in den Typenplänen:

- EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0001
- EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0002
- EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0018

dargestellten Arbeitsstreifenbreiten sind zu nutzen, jedoch in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten temporär zu erweitern bzw. einzuengen (siehe Darstellung im Trassenplan).

Schutzmaßnahmen

Als Schutzmaßnahmen sind zu wählen:

- gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0006
- gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0008
- gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0009
- gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0010
- gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0011

Herstellung Wald- und Forstwege

Die Herstellung von Wald- und Forstwegen erfolgt in Anlehnung an den Bestand und in Bereichen einer Verlegung der Erdgasleitung im Weg gem. Typenplan EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0016.

Baumschutz

Im Nahbereich von Bäumen sind die DIN 18920, RAS-LP 4 / LG 4 und die ZTV-Baumpflege anzuwenden.


Stempel Planfeststellungsbehörde:

Plangrundlagen: GeoSN vom November 2017
Bestandsunterlagen EGL442 vom 01.09.2017

Anschluss Blatt-Nr. T006


			Gemarkung:	Leubnitz
			Gemeinde:	Werdau
			Kreis:	Zwickau
			Schutzstreifenbreite:	8,0 m
Koordinaten der Tangentenschnittpunkte (TS) siehe Dokument EGL442-GPL-PLG-PL-LST-0003			Kabelschutzhrohr:	4x PE-HD 50x4,6
			Nennweite/Nenndruck:	DN500 / DP84
TS	Rechts(Y)	Hoch(X)	Fertigstellung der Ltg.:	---
Koordinatenverzeichnis			Inbetriebnahme am:	---
Lagestatus: ETRS89_UTM_Zone_32N			Bauführer:	---
Höhenstatus: DE_DHHN92 NH			Druckprobe am:	__ _ ' __ _ ' __ _ _

Bauherr:




Ferngas Netzgesellschaft mbH
Reichswaldstraße 52
90571 Schwag b. Nürnberg

Generalplaner:



ARGE Generalplanung EGL442
c/o IPROconsult GmbH
Trothaer Straße 65
06118 Halle

Planersteller:



GeoTec-Tiemann GmbH
Rudolf-Walther-Straße 1
06188 Landsberg

Projekt:

Erneuerung EGL442
Generalplanung
Planfeststellungsantrag Abschnitt PSA

Planinhalt:

Trassenplan EGL442
Blatt-Nr. T007

Maßstab:

1:1.000

Blattformat:

297 x 420

Datei:

EGL442-GPL-PLG-PL-ALS-XXX5_LK Zwickau

Projektleiter:

Herr Koch

Fachplaner:

Frau Hein

Erstellt am:

04.01.2018

Zeichner:

Frau Schmidt / Frau Stein

Geändert am:

04.05.2018

Zeichner:

Frau Stein

Geprüft am:

04.01.2018

Prüfer:

Herr Koch

Anschluss Blatt-Nr. T008

Rohrleitungsbau EGL442 - GPL - PLG - PL - ALS - 0326 - 02

Gewerk	Projekt-Nr.	Firma	Anlagenteil	Disziplin	Dok-Art	Plan-Nr.	Index
--------	-------------	-------	-------------	-----------	---------	----------	-------

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.