

1 M



2017/250321

enso NETZ

ENSO NETZ GmbH · Regionalbereich Görlitz
Gottlieb-Daimler-Straße 15 · 02828 Görlitz

Landesdirektion Sachsen
09105 Chemnitz



Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
DD32-0522/292/3,
28.02.2017

Unser Zeichen
BR4S-ds-bb
2017_03920

Bearbeiter/-in
Sabine Drescher
Mathias Melchior

Telefon/Telefax
03581 365-279/221

Datum
20.04.2017

**B 178n Verlegung BAB 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ, 3. BA, Teil 3
S 128 (Niederoderwitz) bis B 178 alt (Oberseifersdorf)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten hiermit die Stellungnahmen unserer Fachbereiche Strom- und Gasanlagen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den oben genannten Bearbeiter oder den angegebenen Ansprechpartner unter Angabe der Vorgangsnummer.

Die Überprüfung der uns übergebenen Unterlagen zeigt, dass sich im Baubereich Anlagen der ENSO NETZ GmbH befinden.

Sollten im Zuge der geplanten Baumaßnahmen Umverlegungen, Sicherungsmaßnahmen oder Außerbetriebnahmen unseres Stromleitungsbestandes notwendig werden, wenden Sie sich bitte an unseren Sachgebietsleiter Projektabwicklung, Herrn Mory, Tel. 03581 365-260. Erforderliche Umverlegungen sind anhand der endgültigen Planungsunterlagen schriftlich der ENSO NETZ GmbH, Regionalbereich Görlitz, anzuzeigen.

Vor Baubeginn ist durch den Bauausführenden eine Auskunftserteilung bei der ENSO NETZ GmbH einzuholen.

Allgemeine Hinweise für die Bauausführung:

Im Kreuzungs- und Näherungsbereich von Leitungen ist nur Handschachtung gestattet.

Außer Betrieb (a. B.) befindliche Kabel sind als unter Spannung stehend zu betrachten und dürfen nicht beschädigt werden. Diese werden bei Bedarf nach Freilegen durch den Baubetrieb der ENSO NETZ GmbH, Regionalbereich Görlitz, geborgen und entsorgt.

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Dr. Reinhard Richter
Geschäftsführung:
Dr. Steffen Heine, Dr. Frank Otto
Wolfgang Jäger, Gerd Kaulfuß

Sitz der Gesellschaft:
Dresden
Handelsregister:
Amtsgericht Dresden HRB Nr. 24998

Bankverbindung:
Commerzbank AG
IBAN DE55 8508 0000 0403 7844 00
BIC DRESDEFF850

Kontakt:
Telefon 03581 365-224
Telefax 03581 365-221
E-Mail service-netz@enso.de
Internet www.enso-netz.de

Stellungnahme Stromanlagen

Entsprechend der DIN VDE 0101 sind folgende Abstände zu den Energiekabeln einzuhalten:

- Parallelführung > 0,4 m
- Kreuzungen und Engstellen (nach Abstimmung) > 0,2 m

Bei der Errichtung von Bauwerken sind folgende seitliche Mindestabstände zu unseren Anlagen einzuhalten:

- zu Kabeltrassen von Bauwerken 0,5 m zur Achse äußeres Kabel
- zu Kabeltrassen vom äußeren Rand der Baugrube 1,0 m zur Achse äußeres Kabel
- zu Niederspannungsfreileitungen (blank) 3,0 m zur Trassenachse
- zu Niederspannungsfreileitungen (isoliert) 1,5 m zur Trassenachse
- zu Mittelspannungsfreileitungen Holzmasten 6,5 m zur Trassenachse
- zu Mittelspannungsfreileitungen Betonmasten 7,5 m zur Trassenachse
- zu Mittelspannungsfreileitungen (isoliert) 1,5 m zur Trassenachse
- zu Umspannstationen 1,0 m nach allen Seiten
- Ausnahme: USt bis 2,0 m Höhe 0,5 m an öffnungslosen Seiten

Wir bitten Sie, diese Abstandsangaben bei Ihrer weiteren Planung zu berücksichtigen.

Seitens der ENSO NETZ GmbH sind keine Maßnahmen in diesem Bereich geplant.

Für das angezeigte Plangebiet erteilen wir unsere Zustimmung nur unter der Bedingung, dass die vorhandenen Leitungen nicht beeinträchtigt werden.

Die Beantragung der auszuführenden Arbeiten muss spätestens 12 Wochen vor Baubeginn erfolgen, um eine entsprechende Vereinbarung zur Kostentragung zwischen der ENSO NETZ GmbH und dem Auftraggeber als Voraussetzung für die Realisierung abschließen zu können.

Stellungnahme 110-kV-Leitungsanlagen (00107/210/09-9)

1. Tektur - gemäß § 17 FStrG i. V. m § 73 VwVfG

Ansprechpartner: Herr Bretschneider, Telefon 0351 468-5703, Fax 5771

Im angegebenen Planfeststellungsbereich verläuft folgende 110-kV-Leitungsanlage der ENSO Energie Sachsen Ost AG, betriebsgeführt durch die ENSO NETZ GmbH:

- 110-kV-Freileitung Hirschfelde - Schmölln, Anlage 210, Bereich Mast 317 bis 327

Der Trassenverlauf ist in den eingereichten Unterlagen enthalten.

Zu den einzelnen Berührungspunkten des o. g. Verkehrsbauvorhabens mit der von den ENSO NETZ GmbH betriebenen und o. g. 110-kV-Leitungsanlage nehmen wir wie folgt Stellung:

Die Kreuzungen der Freileitung sind im Bauwerksverzeichnis (Unterlage 11) nicht korrekt ausgewiesen.

Notwendige Korrekturen hinsichtlich der Eigentümer wurden kursiv/fett dargestellt.

Lfd. Nr.:	299
Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt):	S 177, 7+800,000
Bezeichnung der Anlage:	110-kV-Freileitung Hirschfelde- Schmölln
Eigentümer a) bisheriger b) künftiger:	a) und b) ENSO Energie Sachsen Ost AG (E+U)

Vorgesehene Regelung:

Auf Grund des Neubaus der B 178n wird eine abschnittsweise Umverlegung der Trasse notwendig. Dies betrifft den **Ersatzneubau des Mastes 326** und die Änderung der Trasse zwischen Mast 317 und 324. **Der Umbau der Freileitungsanlage muss vor Baubeginn des Vorhabens B178n abgeschlossen sein. Die Freileitung ist im Baubereich während der Bauarbeiten vor Beschädigungen zu schützen.** Die Kostentragung wird außerhalb des Planfeststellungsverfahrens geregelt.

Im Zusammenhang mit der landschaftspflegerischen Begleitplanung möchten wir bezüglich der geplanten Maßnahmen auf folgende in die Planfeststellung aufzunehmende allgemein gültige Forderungen hinweisen:

- Im Schutzstreifenbereich der Freileitungen geplante Zäune, wie z. B. Wildschutzzäune, sind durch geeignete Maßnahmen so auszuführen, dass eine möglichen Potentialverschleppung im Fehlerfall vermieden wird.

Diese Stellungnahme gilt nur für den eingereichten Sachverhalt in Bezug auf die im betreffenden Bereich verlaufenden und o. g. 110-kV-Leitungsanlagen, betrieben durch die ENSO NETZ GmbH.

Stellungnahme Gasanlagen

Im angegebenen Bereich sind keine Nieder-, Mittel- und Hochdruckgasleitungen der ENSO NETZ GmbH vorhanden.

Die Gültigkeitsdauer dieser Zustimmung beträgt 1 Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

ENSO NETZ GmbH
Regionalbereich Görlitz

i. A.


Stephen Adolf

i. A.


Uwe Zieger

Anlage
Auskunftserteilung Nr. 2017_03920