

Brandschutzmaßnahmen

Seite 1 von 1

Beschreibung des Gebäudes / des Anlagenteils

Bezeichnung des Gebäudes / des Anlagenteils
 Windpark Quenstedt II, 1 WEA vom Typ ENERCON E-138 EP3 E2
 auf 160 m Nabenhöhe, 229,13 m Gesamthöhe

ersichtlich in Zeichnung-Nr.

Grundfläche [m²]	Höhe der obersten Arbeitsbühne [m]	Anzahl der Geschosse	Anzahl der Brandabschnitte je Geschoss	Anzahl der Treppen und Notausgänge	Anzahl der Rauch- abzugöffnungen
	160 m				

Feuerwiderstandsfähigkeit nach DIN 4102

Tragkonstruktion (Material)	Deckenkonstruktion (Material)	Außenwände (Material)	Dachkonstruktion (Material)
Stahl, Stahlbeton			

Sonstige Erläuterungen
 siehe beigefügtes Brandschutzkonzept von ENERCON

Branderkennung und Brandmeldung

- ☐ Stündliche Kontrolle mit Meldemöglichkeit (wie Telefon, Funkgerät, Feuermelder etc.)
- ☒ Automatische Brandmeldung / Art Rauchmelder mit automatischer Aktivierung des Service-Teams
- ☐ Schaltung zu einer ständig besetzten Alarmzentrale des Werkes / der Werksfeuerwehr
- ☐ Schaltung zur ständig besetzten Zentrale des Brand- und Katastrophenschutzes
- ☐ Sonstige Einrichtung

Löscheinrichtungen

- ☐ Halbstationäre Löschanlage
- ☐ Automatische Löschanlage (einschl. automatische Brandmeldung) / Art
- ☐ Sonstige Einrichtung

Unzulässige Löschmittel / Bereich
 Wasser innerhalb der gesamten Windenergieanlage

Löschwasserversorgung

Für einen Zeitraum vom mindestens 2 Stunden stehen zur Verfügung:

☐ L1 ≥ 800 l/min	☐ L2 ≥ 1600 l/min	☐ L3 ≥ 3200 l/min
☐ Sammelwasserleitung	Durchmesser: [mm]	Leistung [l/min]
☐ Verästelungssystem	☐ Überflurhydranten	
☐ Ringsystem	☐ Unterflurhydranten	
	Bezeichnung	Kapazität
☐ stehendes offenes Gewässer		[m³]
☐ fließendes offenes Gewässer		[l/min]