Antragsunterlage für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren	Formblatt 2.14	Blatt
	Brandschutz	

4. Löscheinrichtungen

Raum - Nr.	Halbstationäre Löschanlage	Automatische Löschanlage	Feuerlöscher (Anzahl, Typ)	Sonstige Einrichtungen (Steigleitungen, Wasserhydranten)
			1 x 5-6 kg CO2-Löscher	1 Löschdecke

5. Unzulässige Löschmittel / verbotener Bereich / Begründung:

6. Löschwasserversorgung

☐ L1 800 l/min ☐ L2 1600 l/min ☐ L3 3200 l/min

stehen für einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden zur Verfügung

6.1 Sammelwasserleitung

Durchmesser mm	Leistung l/min	bei Druck bar

☐ Verästelungssystem	☐ Überflurhydranten	Anzahl	Entfernung zum Gebäude / Anlagenteil	m
☐ Ringsystem	☐ Unterflurhydranten	Anzahl	Entfernung	m

6.2 Unabhängige Löschwasserversorgung (Teiche, Brunnen, Zisternen)

Art	Kapazität in m³

7. Löschwasserrückhaltung für den Bereich:

7.1 Der Richtwert für das erforderliche **Löschwasser-Rückhaltevolumen** beträgt m³

Die Berechnungsgrundlage ergibt sich aus:

für Neuanlagen

☐ LöRüRL

für bestehenden Anlagen

☐ TRbF 100

☐ TRGS 514 (sehr giftige und giftige Stoffe)

☐ Erläuterung sonstiger Berechnungsgrundlagen (z. B. für Produktionsbereiche)

Eine nachvollziehbare Berechnung nach den vorstehenden Grundlagen ist enthalten auf Blatt

7.2 Eine detailierte Beschreibung der **Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen** (Auffangräume, Löschwasserschotts, Kanalabsperrungen etc.) unter wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten enthält Blatt

Eine zeichnerische Darstellung enthält Zeichnung Nummer

Das Löschwasser-Rückhaltevolumen für den o. a. Bereich beträgt m³