112 446

Umweltamt
Untere Immissionsschutzbehörde
Frau Schuchardt

im Hause

Posteingang LRA Gotha	
Umweltamt	
Ifd. Nr.	112446 112562
07. JUNI 2021	
Weitergabe:	Schu 6.2.3
VV:	Ablage:
RO:	

07.06.21

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom	Name	Datum
106.11-mechwind-02/21-6.2.3	3.1.3.Eu	Herr Euchler	07.06.2021

Stellungnahme zum Brandschutz

Antragsteller: juwi AG, Energie-Allee 1, 55286 Wörrstadt

Vorhaben: Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage (WEA) in der Gemarkung Mechterstädt (Ju 03a)

Sehr geehrte Frau Klingenberg,

vorbehaltlich der Erfüllung der nachfolgend angeführten Nebenbestimmungen wird dem Antrag der juwi Energieprojekte GmbH aus Sicht des Brandschutzes zugestimmt:

1. Das Brandschutzkonzept für die Errichtung von Windenergieanlagen des Typs Vestas V 136 WEA 03a von der TÜV Süd Industrie Service GmbH vom 20.12.2017 ist in seiner Gesamtheit und ohne Abstriche umzusetzen.
2. Zur zielgerichteten Vorbereitung der Feuerwehr auf einen eventuellen Einsatz wird es für erforderlich erachtet, die Varianten zur Rettung von Personen und der Brandbekämpfung mit den örtlich zuständigen Feuerwehren vor Inbetriebnahme abzustimmen.
3. Den örtlich zuständigen Feuerwehren und der zentralen Leitstelle des Landkreises Gotha sind Pläne mit den Standorten und den Zufahrten durch den Betreiber zu übergeben.
4. Für das Bauvorhaben und den Betrieb sind eine Zufahrt sowie eine Bewegungsfläche und Aufstellflächen für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge bis an den Turmfuß zu schaffen. Die Anforderungen der „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ sind zu beachten und umzusetzen.
5. Zur Brandbekämpfung von Entstehungsbränden während der Wartung ist in der Gondel ein 2 kg Kohlendioxidlöscher und im Fahrzeug der Servicekräfte ein weiterer Kohlendioxidlöscher vorzuhalten.
6. Die für die Brandmeldung zuständige ständig besetzte Stelle muss jederzeit in der Lage sein, die Zentrale Leitstelle des Landkreises Gotha zeitnah über Gefahrensituationen zu informieren.

Mit freundlichem Gruß
im Auftrag

Euchler
Mitarbeiter vorbeugender Brandschutz