

Dichtebestimmung mit Ersatzmethode

gemäß DIN 18 125, Teil 2

Bauvorhaben:

Ertüchtigung SAD Phönix Ost

Probenummer	2823/15		
Entnahmedatum	2006-05-30		
Entnahmeort	BF 15		
Tiefe:	OK gtB		

Dichte

Nummer	2823/15		
Feuchte Probe und Zylinder	2448		
Zylinder	598		
Feuchte Probe	1850		
Volumen der Probe	868		
Dichte (g/cm ³)	2,131		

Wassergehalt durch Trocknen

	2823/15		
feuchte Probe und Behälter (g)	1987		
trockene Probe und Behälter (g)	1844,0		
Behälter (g)	420,5		
Wasser (g)	143		
trockene Probe (g)	1423,5		
Wassergehalt	0,1005		

Trockendichte (g/cm³)	1,936		
---	-------	--	--

Verdichtung

100 % Proctordichte (g/cm ³)	1,937		
geford. verdichtungsgrad (%)			
min/max Wassergehalt (%)			
erreichte Verdichtung (%)	99,97		