

AAW – Auslaufen wassergefährdender Flüssigkeiten

1. Geltungsbereich:

Werk Dotternhausen incl. aller Brüche

2. Verantwortlich:

Alle Holcim-MA; Alle externen MA

3. Vorgehensweise/Anweisung:

3.1. Betreff:

Austritt von wassergefährdenden Flüssigkeiten wie Öl, Säure, Lauge, Lösungsmittel, Chemikalien, Fotowasser, Löschwasser usw. (Betriebsanweisungen Gefahrstoff) durch zum Beispiel Leckagen an Fahrzeugen, in Lagerbehältern oder dazugehörigen Leitungen und Anlagen oder durch Störungen bei der Befüllung der Anlagen.

3.2. Vorgehensweise:

Kleinere Mengen: (Mengen können noch mit Ölbinder aufgenommen werden)

- Auslaufende Flüssigkeit mit Ölbinder / Chemiebinder binden.
- Material aufnehmen und über ÖVB Behälter (ölverschmierte Betriebsmittel) entsorgen.
- Es dürfen keine Mengen in den Boden oder in Gewässer gelangen. Falls dies der Fall ist, muss dies umgehend dem Vorgesetzten, dem Umweltbeauftragten oder der technischen Bereitschaft gemeldet werden. Diese entscheiden dann über weitere Maßnahmen.
- Kontaminiertes Erdreich muss aufgenommen und fachgerecht entsorgt werden.
- Falls unbeabsichtigt Kleinstmengen (<10l) in die Kanalisation gelangt sind, mit Wasser reichlich nachspülen.
- Information an Vorgesetzten und Umweltbeauftragten oder an die Technische-Bereitschaft.
- Falls grössere Mengen (>10l) in den Kanal gelangt sind, Info an Zentralen Leitstand GÖS-Produktion. Schieber müssen geschlossen werden und Information an Abteilungsleiter und Umweltbeauftragten oder an die Technische-Bereitschaft. Diese entscheiden über weiteres Vorgehen.

Große Mengen: (austretende Flüssigkeit kann nicht mehr mit Ölbinder aufgenommen werden)

- Sofort Anruf im Zentralen Leitstand GÖS-Produktion (**Tel: 07427-79-333**)
 - Meldung über Art und Menge des ausgelaufenen Stoffes sowie Ort des Ereignisses.
- Beide Schieber im Abwasserstollen zur Kanalisation und zum Auslauf in den offenen Graben sind durch den Leitstandfahrer zu schließen.
- Zentraler Leitstand informiert wie im Ereignismanagement beschrieben.
- Sofortmaßnahmen gem. Ereignismanagement „Umweltreignis“ sind umzusetzen.
- Abteilungsleiter oder Technische-Bereitschaft übernimmt die Einsatzleitung
 - Info gemäß Ereignismanagement
 - **Info an Kläranlage Balingen Tel: 07433 / 900400 + Feuerwehr Tel: 112**
- Warten auf Feuerwehr oder Einsatzleiter zur Beschreibung der Situation.

4. Mitgeltende Unterlagen

AAW Eintritt Wassergefährdender Flüssigkeiten in die Kanalisation (Zentraler Leitstand), Ereignismanagement; Instruktionsdatenbank; Betriebsanweisungen Gefahrstoffe

5. Verteiler:

Werk, Aushänge, IMS

AAW

Datum: 25.04.2018
Version:3



Holcim (Süddeutschland) GmbH
D-72359 Dotternhausen

AAW – Auslaufen wassergefährdender Flüssigkeiten

6. Ablage:
IMS