

Anhang 7: Verzeichnis Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im HKW Süd – Anlagenliste genehmigte Modernisierung GuD2

Lfd. Nr.	Lage	Bezeichnung AwsV-Anlage	Stoff (Handelsname)	WGK	Füllmenge [l]	Gefährdungsstufe	Anforderungen StMUV-Schreiben eingehalten
76	61 - GuD 2 - GT 1/Kes. 1 (KKS) MBA - Gasturbine MBA - Gasturbine 61/62 BB001 - Waschwasser GT 1 u. 2	Einspeisung/Vorhaltung Verdichterreiniger GuD2 NEU	Verdichterreiniger/Deionat	2	208	A	ja
77	61 - GuD 2 - GT 1/Kes. 1 (KKS) MBA - Gasturbine MBA - Gasturbine 61	Ölversorgung GT61 GuD2 NEU	Turbinenöl (Renolin Eterna 32)	1	15.000	A	ja
78	62 - GuD 2 - GT 1/Kes. 1 (KKS) MBA - Gasturbine MBA - Gasturbine 62	Ölversorgung GT62 GuD2 NEU	Turbinenöl (Renolin Eterna 32)	1	15.000	A	ja
79	61 - GuD 2 - GT 1/Kes. 1 (KKS) UBF10 - Blocktrafogebäude GT61, +0,80m R001 - Blocktrafogebäude GT61, +0,80m, EB-Trafo	Block-Transformator GuD2 NEU	Isolieröl (Shell Diala S2 ZU-I Dried GT)	1	34.733	A	ja
80	61 - GuD 2 - GT 1/Kes. 1 (KKS) UBF10 - Blocktrafogebäude GT61, +0,80m R002 - Blocktrafogebäude GT61, +0,80m, EB-Trafo	Eigenbedarfs-Transformator GuD2 NEU	Isolieröl (Shell Diala S2 ZU-I Dried GT)	1	4.900	A	ja
81	62 - GuD 2 - GT 2/Kes. 2 (KKS) UBF10 - Blocktrafogebäude GT62, +0,80m R001 - Blocktrafogebäude GT62, +0,80m, Blocktrafo	Block-Transformator GuD2 NEU	Isolieröl (Shell Diala S2 ZU-I Dried GT)	1	42.000	A	ja
82	62 - GuD 2 - GT 2/Kes. 2 (KKS) UBF10 - Blocktrafogebäude GT62, +0,80m R002 - Blocktrafogebäude GT62, +0,80m, EB-Trafo	Eigenbedarfs-Transformator GuD2 NEU	Isolieröl (Shell Diala S2 ZU-I Dried GT)	1	5.500	A	ja