



Bayernwerk Netz GmbH · Arnulfstraße 203 · 80634 München

Landratsamt Berchtesgadener Land
FB 32 Wasserrecht
Salzburger Str. 64
83435 Bad Reichenhall

Bayernwerk Netz GmbH
Netztechnik
Assetmanagement
Arnulfstraße 203
80634 München
www.bayernwerk-netz.de

Andreas Nesner
T 0 89-52 08-46 68
F 0 89-52 08-37 13
andreas.nesner
@bayernwerk.de

Unser Zeichen: TAG Mü ne

17. Juli 2019

20-kV Kabel, Fernmeldekabel EC003803-03, Fernmeldekabel EC003803-03 Abzweig Nonner-Rampe, Wasserkraftanlage Nonner Rampe an der Saalach bei der Nonner Sohlrampe Fkm 17,950 durch die Bayerischen Landeskraftwerke (LaKW)

Zu Ihrem Schreiben vom: 12. Juni 2019, Ihr Zeichen: 10.2.1.19

ohne CD-ROM Planatz vom 09.08.2018 und 18.04.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem überplanten Bereich befinden sich Versorgungseinrichtungen der Bayernwerk Netz GmbH.

Seitens der Bayernwerk Netz GmbH bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen gegen das Planfeststellungsverfahren, sofern die zur Sicherung des Anlagenbestandes und -betriebes erforderlichen Maßnahmen ungehindert durchzuführen sind.

Fernmeldekabel EC003803-03

Fernmeldekabel EC003803-03 Abzweig Nonner-Rampe

Im Planbereich verlaufen Fernmeldekabel der Bayernwerk Netz GmbH. Sollte die genaue Kabellage benötigt werden, ist eine Ortung des Fernmeldekabels erforderlich. Die Schutzstreifenbreite für Nachrichtenkabel beträgt jeweils 0,50 m beiderseits der Trasse. Bei Abgrabungsarbeiten im Gefährdungsbereich des Fernmeldekabels ist der genaue Verlauf, insbesondere die Tiefe, durch Graben von Suchschlitzen in Hand-schachtung. Sofern Maßnahmen zur Sicherung oder Umlegung des Kabels erforderlich werden, sind diese rechtzeitig mit uns abzustimmen.

20-kV- Kabel

Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur Trassenachse. Zuständig für den Planungsbereich ist das Kundencenter Freilassing. Die Adresse lautet: Bayernwerk Netz GmbH, Kundencenter Freilassing, Alpenstraße 1, 83395 Freilassing, Telefon: (08654) 492-0, E-Mail: BAG-NC-Freilassing@bayernwerk.de. Bitte wählen Sie nach der Bandansage die „1“.

Geschäftsführer:
Peter Thomas
Manfred Westermeier

Sitz: Regensburg
Amtsgericht Regensburg
HRB 9476

bayernwerk

Auf die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und Kabelschäden möchten wir mit der beiliegenden Kabelschutzanweisung (CD) bereits jetzt hinweisen und bitten die beigefügten Sicherheitshinweise (CD) zu beachten.

Zur weiteren Erläuterung befinden sich auf der beiliegenden CD 2 Lagepläne.

Wir bedanken uns für die Beteiligung und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße



Anlage: CD mit Lageplänen, Sicherheitshinweise und Kabelschutzanweisung

Bayernwerk