

**Landkreis Ludwigslust-Parchim**  
FD Brand- und Katastrophenschutz

Landkreis Ludwigslust-Parchim | FD 38 | PF 12 63 | 19362 Parchim

FD 63 - Bauordnung  
im Hause

**Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim**

**Organisationseinheit**  
Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz

**Ansprechpartner**

**Telefon**

**Fax**

**E-Mail**

**Aktenzeichen**

043 0000 0999 ST 180017

**Dienstgebäude**

Ludwigslust

**Zimmer**

**Datum**

09.05.2018

**Stellungnahme zur Prüfung FD Brand- und Katastrophenschutz**

**BAUVORHABEN**

Errichtung und Betrieb von 3 WKA  
StALU WM-51-4594-5712.0.1.6.2-76043

**BAUGRUNDSTÜCK**

in 19386 Gischow,  
Gemarkung: Gischow, Flur: 2, Flurstück(e): 47/0, 45/0 Gemarkung: Burow, Flur: 1, Flurstück(e): 134/0

Im Rahmen der Prüfung werden folgende Nebenbestimmungen erteilt:

Bedingungen

Auflagen

1. Der im Generischen Brandschutzkonzept aufgeführte Feuerwehrplan ist mit den Sachbearbeitern FD 38 Brand- und Katastrophenschutz – vorbeugender Brandschutz abzustimmen. Dabei sind auch schon die bereits bestehenden Windenergieanlagen mit aufzunehmen.  
Folgende Bestandteile muss der Feuerwehrplan mindestens enthalten:
  - a. Übersichtsplan mit Anfahrtswegen
  - b. genaue Bezeichnung der einzelnen WEA
  - c. Erreichbarkeiten der ständig besetzten Fernüberwachungsstelle
  - d. ggf. Telefonnummern von Notfallmanager bzw. Notfallmonteuren.
2. Damit im Gefahrenfall die einzelnen Windenergieanlagen innerhalb des Windenergieanlagenparks schnell und eindeutig zu finden sind, müssen diese identifizierbar sein. Die Anlagen sind daher in geeigneter Weise (z.B. Ziffern) zu kennzeichnen. Die Anlagenkennzeichnung ist am Turmfuß in einer Höhe von ca. 5m mit einer entsprechenden Größe (mindestens 30 cm) anzubringen.

3. Mit Inbetriebnahme der ersten Windenergieanlage sind die zuständigen Feuerwehren örtliche einzuweisen. Dabei sind die Wehren besonders über die Möglichkeiten einer Brandbekämpfung bzw. das Vorgehen im Brandfalle durch einen geeigneten Sachverständigen zu unterweisen. Der Kontakt zu den Wehren ist über das Amt Eldenburg-Lübz Fachbereich Ordnung herzustellen. Der Fachbereich Ordnung entscheidet, welche Feuerwehren einzuweisen sind und in welchem Turnus eine Wiederholung der Einweisung erfolgen muss.

Hinweise (ohne Begründung)

[REDACTED]