

4.5 Betriebszustand und Schallemissionen

In der folgenden Tabelle sind unter der Berücksichtigung des Betriebsablaufs alle relevanten Schallemissionen verursachenden Vorgänge aufgeführt:

BE	Betriebszustand (z.B. Normalbetrieb, Teillast, Volllast) und emissions- verursachender Vorgang	Einsatzzeit			Schallquelle Nummer lt. Fließbild	Schalleistungs- pegel [dB(A)]	Messverfahren oder Literaturhinweis	Schallschutz- maßnahmen
		Tage/Woche Tage/Monat Tage/Jahr	Std. /Tag	Uhrzeit				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WEA 1	Volllast	7 Tage / Woche	24 h/d	0-24 Uhr		106,0	+ Sicherheitszuschlag von 2,3 dB(A) nach Herstellerangaben	siehe Kap. 5.1
WEA 2	Volllast	7 Tage / Woche	24 h/d	0-24 Uhr		106,0	+ Sicherheitszuschlag von 2,3 dB(A) nach Herstellerangaben	siehe Kap. 5.1
WEA 3	Volllast	7 Tage / Woche	24 h/d	0-24 Uhr		106,0	+ Sicherheitszuschlag von 2,3 dB(A) nach Herstellerangaben	siehe Kap. 5.1
WEA 4	Volllast	7 Tage / Woche	24 h/d	0-24 Uhr		106,0	+ Sicherheitszuschlag von 2,3 dB(A) nach Herstellerangaben	siehe Kap. 5.1
WEA 5	Volllast	7 Tage / Woche	24 h/d	0-24 Uhr		106,0	+ Sicherheitszuschlag von 2,3 dB(A) nach Herstellerangaben	siehe Kap. 5.1